

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 事業件名     | 柴島浄水場下系施設運転用自家発電設備外整備事業 |
| 発注者      | 大阪市水道局                  |
| 入札公告     | 令和 6 年 7 月 12 日         |
| 技術提案書の提出 | 令和 6 年 10 月 11 日        |
| 技術対話     | 令和 6 年 11 月 12 日、13 日   |
| 技術提案の再提出 | 令和 6 年 12 月 2 日         |

【技術提案書の改善に係る過程の概要】

| 項 目                   | A 社                                            |                      |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 発注者からの改善要請事項                                   | 入札参加者の改善状況           |
| 施設整備（基本方針）            | 選定している消火設備の仕様について、関係する法令に準拠するものとなっているか再確認を求めた。 | 要請事項に即した資料の提出を辞退された。 |
| 施設整備（施設運転用自家発電設備整備計画） | 自家発電設備棟の騒音計算書等に関する提案資料の考え方について、再確認を求めた。        | 要請事項に即した資料の提出を辞退された。 |
| 施設整備（施設運転用自家発電設備整備計画） | 始動用蓄電池の容量計算書等に関する提案資料の考え方について、再確認を求めた。         | 要請事項に即した資料の提出を辞退された。 |
| 施設整備（建築計画）            | 危険物を取り扱う建築物として、関係する法令に準拠する構造となっているか再確認を求めた。    | 要請事項に即した資料の提出を辞退された。 |

| 項 目                   | B 社                                              |                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|                       | 発注者からの改善要請事項                                     | 入札参加者の改善状況        |
| 施設整備（基本方針）            | 支障となるケーブル等の移設計画および撤去計画に関する提案資料の考え方について、再確認を求めた。  | 要請事項に即した資料が提出された。 |
| 施設整備（基本方針）            | 自家発電設備の施工計画における既設設備への影響に関する提案資料の考え方について、再確認を求めた。 | 要請事項に即した資料が提出された。 |
| 施設整備（施設運転用自家発電設備整備計画） | 別途工事との取り合い範囲に関する提案資料の考え方について、再確認を求めた。            | 要請事項に即した資料が提出された。 |
| 施設整備（図面等）             | 屋外配管配線計画に関する提案資料の考え方について、再確認を求めた。                | 要請事項に即した資料が提出された。 |
| 施設整備（図面等）             | 本事業で設置する設備の浸水対策に関する提案資料の考え方について、再確認を求めた。         | 要請事項に即した資料が提出された。 |