

各種水質試験成績

1. 水源水質試験成績

1. 1 各河川水質経年変化

1. 1. 1 琵琶湖 三井寺沖

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	2.4	8	8.1	1.3	0.02	3.6		460	210
17	2.8	9	8.4	1.3	<0.02	3.7		700	140
18	1.6	7	8.6	1.1	<0.02	3.9		4500	320
19	1.8	8	8.4	1.1	<0.02	3.8		2900	160
20	2.1	7	8.3	0.9	<0.02	3.7		400	150
21	2.3	8	8.3	1.1	<0.02	3.6		570	94
22	3.7	10	8.4	0.9	<0.02	3.9		540	220
23	2.5	8	8.2	1.0	<0.02	3.8		680	110
24	2.9	10	8.3	1.2	<0.02	4.1		1800	190
25	3.0	9	8.1	1.2	<0.02	4.5		3600	270
26	1.4	8	8.5	1.1	<0.02	4.0		870	390
27	2.1	8	8.5	1.3	<0.02	3.9		1500	300
28	3.1	10	8.3	1.3	<0.02	5.0		2100	700
29	3.3	9	8.0	1.2	<0.02	4.4		1000	140
30	3.2	9	8.1	1.2	<0.02	3.9		860	350
R 1	2.0	8	8.3	1.0	<0.02	4.2		2700	110
2	3.3	9	8.4	1.3	<0.02	4.5		740	190
3	3.6	9	8.1	1.2	<0.02	4.0		430	150
4	3.3	9	8.0	1.0	<0.02	4.2			160
5	4.0	10	8.3	1.1	<0.02	4.6			210

1. 1. 2 瀬田川 瀬田川大橋

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	3.0	8	8.0	1.4	<0.02	3.8	<0.02	3500	940
17	3.7	10	8.1	1.2	0.03	4.3	<0.02	640	440
18	4.5	9	7.7	1.0	<0.02	4.5	<0.02	2800	300
19	2.9	9	7.9	1.2	0.02	4.3	<0.02	4500	540
20	2.9	9	7.9	1.1	<0.02	4.4	<0.02	3600	500
21	2.9	9	8.0	0.9	<0.02	4.6	<0.02	1000	650
22	3.5	10	8.0	1.0	<0.02	4.7	<0.02	2600	310
23	3.1	10	7.7	1.0	<0.02	4.3	<0.02	1700	580
24	3.9	10	8.0	1.3	<0.02	4.9	<0.02	2800	140
25	4.1	10	7.9	1.1	0.02	4.7	<0.02	1200	360
26	3.9	9	8.1	0.8	<0.02	4.4	<0.02	1100	370
27	2.2	9	7.9	1.0	0.02	4.3	<0.02	1400	550
28	2.8	12	8.0	1.3	0.02	4.9	<0.02	2600	390
29	4.2	11	7.7	1.1	<0.02	5.1	<0.02	1400	290
30	4.3	12	8.0	1.4	<0.02	5.2	<0.02	830	210
R 1	2.5	9	7.9	1.0	<0.02	5.0	<0.02	1900	430
2	5.0	11	7.9	0.9	<0.02	4.6	<0.02	960	210
3	4.2	11	7.8	1.4	<0.02	4.7	<0.02	1600	210
4	5.5	11	7.7	1.0	<0.02	4.9	<0.02		570
5	3.3	10	7.8	1.1	0.03	4.5	<0.02		480

注：瀬田川データは本川調査時のデータを用いた。過マンガン酸カリウム消費量はKMnO₄消費量と表記した。

注：大腸菌群は令和4年4月1日の環境基準改正に伴い、測定対象項目から削除。

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 3 宇治川 御幸橋

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	6.4	16	7.7	1.7	0.11	5.7	<0.02	93000	17000
17	3.6	11	7.7	1.4	0.09	4.9	<0.02	18000	6300
18	5.2	10	7.6	1.5	0.09	6.1	<0.02	58000	8800
19	4.9	13	7.6	1.3	0.08	5.2	<0.02	27000	4200
20	4.1	11	7.7	1.0	0.06	5.0	<0.02	16000	3100
21	6.2	15	7.7	1.0	0.06	6.2	<0.02	20000	7900
22	5.0	12	7.7	1.0	0.05	5.1	<0.02	10000	3700
23	5.2	12	7.6	1.1	0.04	4.8	<0.02	9300	2200
24	5.2	12	7.8	1.4	0.05	5.2	<0.02	10000	2400
25	4.9	11	7.6	1.1	0.06	5.0	<0.02	19000	3300
26	5.1	13	7.9	1.2	0.07	5.0	<0.02	26000	7900
27	3.8	11	7.6	1.0	0.05	5.1	<0.02	13000	5700
28	6.2	16	7.6	1.5	0.06	5.9	<0.02	140000	35000
29	4.8	14	7.7	1.1	0.04	5.5	<0.02	11000	4100
30	5.5	15	7.7	1.3	0.04	5.3	<0.02	9300	2400
R 1	3.0	11	7.7	1.2	0.06	5.3	<0.02	13000	4300
2	5.5	13	7.6	1.1	0.04	5.2	<0.02	6800	1400
3	4.2	12	7.6	1.2	0.04	4.8	<0.02	19000	2100
4	5.3	12	7.7	1.0	0.04	5.2	<0.02		4300
5	3.8	10	7.7	1.1	0.04	4.9	<0.02		1900

1. 1. 4 木津川 御幸橋

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	15	31	7.6	1.8	0.06	9.0	<0.02	30000	9800
17	4.9	16	7.7	1.4	0.07	6.8	<0.02	6000	3600
18	8.8	19	7.6	1.1	0.04	8.2	<0.02	41000	4100
19	9.1	21	7.7	1.1	0.03	7.0	<0.02	17000	4000
20	6.9	18	7.7	0.9	0.03	6.7	<0.02	12000	2400
21	10	23	7.6	0.9	0.02	8.0	<0.02	65000	9000
22	6.2	16	7.6	0.8	0.03	6.5	<0.02	6100	5000
23	10	22	7.5	0.9	0.04	7.2	<0.02	17000	5000
24	6.9	16	7.7	1.0	0.04	6.3	<0.02	6300	1600
25	5.4	13	7.7	0.8	0.03	5.7	<0.02	8500	3900
26	14	29	7.7	1.2	0.03	8.7	<0.02	9600	25000
27	5.1	16	7.6	0.8	0.03	6.5	<0.02	8600	4200
28	15	36	7.6	1.1	0.02	9.1	<0.02	37000	23000
29	8.7	21	7.7	0.8	0.03	7.5	<0.02	16000	8100
30	4.6	16	7.7	0.8	<0.02	6.1	<0.02	2800	3300
R 1	5.1	18	7.7	1.0	<0.02	6.6	<0.02	8500	5200
2	4.6	16	7.7	1.2	0.03	6.7	<0.02	8000	2600
3	9.5	21	7.7	1.1	<0.02	7.4	<0.02	19000	5700
4	6.2	18	7.7	0.9	<0.02	7.5	<0.02		3900
5	8.3	22	7.7	1.1	0.02	8.7	<0.02		9300

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 5 桂川 宮前橋

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	16	36	7.4	2.3	0.24	8.8	<0.02	43000	23000
17	3.3	14	7.4	1.6	0.12	7.3	<0.02	31000	6700
18	20	26	7.4	1.5	0.14	11.2	<0.02	53000	6700
19	4.6	16	7.4	1.9	0.24	7.6	<0.02	39000	5400
20	3.7	14	7.4	1.3	0.13	6.5	<0.02	22000	7700
21	7.5	19	7.5	1.3	0.11	7.7	<0.02	28000	17000
22	3.6	12	7.4	1.1	0.13	5.9	<0.02	29000	10000
23	5.7	13	7.4	1.0	0.07	5.3	<0.02	28000	8700
24	3.5	11	7.5	1.0	0.08	5.7	<0.02	20000	5800
25	3.7	12	7.4	1.0	0.08	5.7	<0.02	15000	9400
26	30	45	7.4	1.0	0.08	6.0	<0.02	18000	6900
27	21	37	7.5	1.2	0.07	6.8	<0.02	35000	14000
28	8.3	20	7.5	1.5	0.12	7.1	<0.02	680000	100000
29	6.4	15	7.5	1.6	0.12	6.7	<0.02	43000	11000
30	6.3	17	7.4	1.3	0.10	5.5	<0.02	15000	8600
R 1	3.8	13	7.5	1.9	0.19	7.4	<0.02	94000	9900
2	6.0	15	7.5	1.1	0.07	6.5	<0.02	12000	4100
3	3.3	12	7.5	1.3	0.07	5.9	<0.02	24000	5700
4	5.3	14	7.4	1.0	0.08	6.5	<0.02		16000
5	4.0	12	7.5	0.9	0.06	6.2	<0.02		8100

1. 1. 6 穂谷川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	13	41	8.1	8.5	0.86	25.0	0.10	240000	60000
17	5.8	31	8.2	6.8	1.46	18.8	0.06	70000	36000
18	26	39	8.1	4.3	0.36	17.8	0.03	240000	34000
19	7.4	29	8.6	3.7	0.24	14.3	0.04	110000	29000
20	5.6	23	8.7	3.3	0.22	12.6	0.02	62000	23000
21	13	36	8.3	3.8	0.35	13.6	0.03	67000	36000
22	3.5	19	8.3	3.1	0.36	11.2	<0.02	330000	22000
23	5.8	25	8.4	3.0	0.58	10.9	0.03	130000	22000
24	5.0	24	8.5	2.8	0.26	12.6	<0.02	130000	15000
25	5.2	22	8.8	2.8	0.11	11.1	<0.02	99000	13000
26	11	26	8.3	2.7	0.23	13.5	<0.02	81000	55000
27	5.1	21	8.4	4.0	0.19	12.0	0.03	80000	42000
28	5.2	28	8.4	2.2	0.09	10.4	0.03	130000	21000
29	4.4	18	8.9	2.9	0.06	10.2	0.04	38000	18000
30	3.5	16	8.7	1.8	0.05	9.0	<0.02	23000	11000
R 1	4.6	25	9.1	2.0	0.08	11.8	<0.02	19000	13000
2	4.0	20	8.7	2.3	0.11	10.4	<0.02	22000	11000
3	4.3	17	8.5	2.8	0.06	9.6	<0.02	15000	8100
4	2.1	15	8.7	1.3	0.05	8.6	<0.02		7900
5	7.4	31	8.7	2.1	0.06	13.2	<0.02		26000

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 7 黒田川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	6.8	32	8.6	10.2	0.40	31.3	0.03	170000	69000
17	3.2	21	8.9	12.1	0.21	30.1	0.04	100000	23000
18	4.3	18	9.0	7.1	0.08	22.4	<0.02	85000	19000
19	4.8	23	9.1	3.7	0.09	15.3	<0.02	160000	28000
20	3.5	19	9.2	4.5	0.04	17.9	<0.02	27000	9200
21	11	32	8.8	6.2	0.12	20.4	0.02	67000	43000
22	2.9	17	8.9	3.1	0.19	17.3	<0.02	87000	12000
23	3.3	18	8.9	3.1	0.09	10.7	<0.02	39000	14000
24	4.0	21	9.2	4.6	0.08	13.1	<0.02	16000	6100
25	2.7	18	9.1	4.2	0.13	11.3	<0.02	27000	23000
26	4.3	20	8.8	4.0	0.14	10.8	<0.02	130000	77000
27	10	57	8.6	10.7	0.21	21.8	0.02	330000	55000
28	3.2	24	9.0	2.1	0.07	9.7	<0.02	28000	22000
29	4.9	20	9.0	2.7	0.10	10.1	<0.02	22000	17000
30	3.4	22	9.2	2.3	0.05	10.5	<0.02	26000	11000
R 1	3.6	22	9.3	2.2	0.07	10.9	<0.02	22000	9100
2	2.7	23	9.0	2.7	0.14	9.3	<0.02	20000	15000
3	2.5	18	8.9	2.0	0.06	9.3	<0.02	25000	12000
4	2.3	20	9.2	2.2	0.06	10.3	<0.02		29000
5	4.3	22	8.8	2.2	0.13	12.3	<0.02		29000

1. 1. 8 天野川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	6.1	32	8.2	4.5	0.62	14.9	0.06	160000	110000
17	2.6	16	8.6	4.0	0.60	12.6	0.04	80000	41000
18	11	28	8.7	2.9	0.36	14.3	<0.02	67000	41000
19	6.8	24	8.9	3.0	0.21	13.6	<0.02	210000	45000
20	4.1	18	8.9	1.9	0.19	10.1	<0.02	30000	11000
21	8.7	27	8.5	2.2	0.18	13.1	<0.02	42000	33000
22	2.6	18	8.7	1.7	0.19	10.0	<0.02	79000	23000
23	2.9	16	8.7	1.7	0.16	9.2	<0.02	35000	13000
24	3.7	18	8.5	1.8	0.10	9.3	<0.02	48000	9200
25	2.8	18	8.7	1.9	0.15	9.3	<0.02	46000	52000
26	8.3	19	8.5	1.8	0.12	10.6	<0.02	220000	79000
27	6.5	22	8.3	5.3	0.13	13.4	<0.02	66000	230000
28	2.8	15	8.5	1.6	0.12	7.8	<0.02	24000	20000
29	5.8	18	8.4	2.1	0.08	9.0	<0.02	48000	43000
30	2.4	13	8.7	1.4	0.03	8.6	<0.02	66000	28000
R 1	10	19	8.8	1.7	0.04	10.6	<0.02	29000	21000
2	3.5	17	8.4	1.8	0.14	8.8	<0.02	29000	15000
3	2.9	14	8.6	1.4	0.06	8.1	<0.02	23000	13000
4	2.6	17	8.8	1.7	0.03	9.6	<0.02		20000
5	4.0	19	8.6	1.8	0.04	10.7	<0.02		58000

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 9 安居川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	9.4	30	7.5	5.3	1.26	17.0	0.23	1600000	650000
17	3.5	20	7.5	9.9	1.61	18.7	0.24	2300000	500000
18	2.9	16	7.6	3.7	0.62	16.1	0.06	380000	200000
19	3.3	24	7.6	4.0	0.49	16.2	0.06	1200000	200000
20	2.8	20	7.6	3.4	0.54	15.5	0.08	720000	120000
21	5.1	25	7.6	2.9	0.42	14.7	0.03	4900000	250000
22	2.1	19	7.7	1.9	0.36	14.3	<0.02	160000	41000
23	2.4	16	7.6	3.1	0.74	14.3	0.07	8400000	330000
24	1.8	20	7.6	1.7	0.32	14.5	0.02	320000	160000
25	2.7	33	7.6	3.5	0.65	17.1	0.06	2600000	350000
26	4.6	28	7.7	3.7	0.66	16.9	0.05	480000	260000
27	5.0	25	7.6	5.4	0.66	16.5	0.04	680000	190000
28	0.6	20	7.7	1.0	0.23	13.5	<0.02	22000	29000
29	4.2	24	7.6	2.3	0.30	14.0	0.03	73000	67000
30	1.8	17	7.6	1.8	0.20	13.3	0.03	130000	110000
R 1	1.9	21	7.5	3.6	0.50	17.6	<0.02	130000	27000
2	1.5	25	7.5	2.9	0.25	15.8	<0.02	69000	40000
3	2.2	15	7.7	2.5	0.38	11.4	0.02	150000	42000
4	1.7	25	7.6	2.0	0.20	15.1	<0.02		35000
5	12	25	7.7	3.2	0.62	13.2	0.07		170000

1. 1. 10 淀川 枚方大橋左岸

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	11	26	7.6	2.1	0.18	8.0	<0.02	97000	32000
17	4.3	13	7.6	1.6	0.19	5.9	<0.02	15000	6000
18	7.2	16	7.5	1.3	0.08	6.8	<0.02	43000	11000
19	7.5	18	7.6	1.5	0.09	6.6	<0.02	39000	4900
20	4.6	13	7.6	1.0	0.06	5.9	<0.02	26000	4900
21	11	24	7.5	1.3	0.09	8.0	<0.02	42000	21000
22	6.0	15	7.6	1.0	0.06	5.8	<0.02	12000	4800
23	7.3	15	7.6	1.0	0.05	5.7	<0.02	24000	7300
24	5.6	13	7.7	1.2	0.05	6.2	<0.02	14000	3900
25	5.2	12	7.6	1.1	0.06	5.5	<0.02	32000	3800
26	8.8	20	7.6	1.3	0.06	7.0	<0.02	29000	20000
27	5.4	15	7.5	1.0	0.06	5.9	<0.02	22000	12000
28	7.0	18	7.5	1.4	0.06	6.8	<0.02	69000	70000
29	5.0	14	7.6	1.1	0.05	6.2	<0.02	17000	9500
30	5.5	15	7.6	1.2	0.06	5.8	<0.02	27000	5900
R 1	4.4	14	7.6	1.4	0.16	6.2	<0.02	15000	4100
2	6.5	16	7.6	1.0	0.05	6.1	<0.02	6400	2300
3	9.4	21	7.6	1.2	0.05	6.8	<0.02	24000	4000
4	6.5	15	7.6	1.1	0.05	6.2	<0.02		8400
5	5.7	16	7.6	1.1	0.06	5.9	<0.02		11000

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 11 淀川 枚方大橋右岸

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	16	32	7.6	1.8	0.12	7.8	<0.02	100000	18000
17	3.7	12	7.6	1.3	0.08	5.5	<0.02	8200	5600
18	9.1	18	7.6	1.3	0.08	8.1	<0.02	38000	8200
19	4.8	13	7.6	1.2	0.08	5.6	<0.02	33000	4000
20	4.1	13	7.6	1.0	0.06	5.6	<0.02	27000	5100
21	8.3	21	7.5	1.1	0.08	7.5	<0.02	62000	26000
22	4.9	13	7.6	1.0	0.05	5.5	<0.02	15000	5300
23	5.7	13	7.6	1.0	0.05	5.0	<0.02	27000	4100
24	5.5	14	7.6	1.3	0.06	5.7	<0.02	9100	4700
25	5.7	12	7.5	1.1	0.06	5.3	<0.02	16000	3800
26	18	29	7.6	1.3	0.07	6.0	<0.02	29000	16000
27	7.5	18	7.6	0.9	0.07	5.4	<0.02	29000	22000
28	6.5	17	7.5	1.5	0.07	6.3	<0.02	54000	48000
29	4.7	13	7.6	1.0	0.05	5.6	<0.02	11000	12000
30	5.7	15	7.6	1.1	0.06	5.4	<0.02	19000	6900
R 1	3.4	12	7.6	1.0	0.10	5.5	<0.02	29000	3900
2	7.3	15	7.6	1.1	0.05	5.9	<0.02	7300	2600
3	5.5	13	7.6	1.2	0.05	5.6	<0.02	34000	5100
4	6.5	15	7.6	1.0	0.06	6.1	<0.02		12000
5	4.9	13	7.6	1.1	0.06	5.8	<0.02		10000

1. 1. 12 芥川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	3.6	15	8.0	1.3	0.08	6.5	<0.02	64000	13000
17	3.1	17	8.1	1.5	0.06	6.4	<0.02	25000	9700
18	27	30	8.2	0.9	0.04	11.6	<0.02	71000	6500
19	3.4	14	8.3	1.1	0.03	6.1	<0.02	43000	4400
20	2.8	10	8.2	0.8	0.02	5.2	<0.02	34000	6300
21	36	64	8.1	0.8	<0.02	10.9	<0.02	20000	13000
22	2.6	11	8.0	0.7	0.04	4.8	<0.02	23000	3400
23	2.4	9	8.3	0.8	0.06	5.9	<0.02	41000	4800
24	2.8	12	8.1	1.0	0.03	5.7	<0.02	15000	29000
25	2.2	12	8.4	0.9	0.02	4.6	<0.02	12000	3400
26	12	25	8.1	1.2	<0.02	8.1	<0.02	29000	13000
27	2.9	9	8.1	0.7	0.03	4.1	<0.02	14000	8500
28	4.3	11	8.0	0.9	0.02	4.3	<0.02	35000	15000
29	4.1	11	8.0	1.2	0.05	5.7	<0.02	30000	11000
30	2.4	7	8.2	0.7	<0.02	3.8	<0.02	22000	4600
R 1	7.9	16	8.2	0.9	0.03	7.0	<0.02	19000	15000
2	5.0	12	8.4	1.3	0.04	6.4	<0.02	21000	3400
3	3.3	9	8.2	1.2	0.04	5.8	<0.02	11000	5800
4	9.6	15	8.5	0.9	0.06	5.5	<0.02		4000
5	3.5	12	8.2	0.8	0.03	5.8	<0.02		11000

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 13 淀川 鳥飼大橋左岸庭窪浄水場取水点

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	11	24	7.6	1.9	0.14	7.5	<0.02	49000	33000
17	4.1	13	7.7	1.5	0.11	5.6	<0.02	12000	3900
18	7.1	16	7.6	1.3	0.08	6.6	<0.02	47000	7300
19	6.1	16	7.6	1.1	0.08	6.0	<0.02	15000	3300
20	4.4	12	7.6	1.0	0.06	5.7	<0.02	17000	5100
21	8.8	20	7.5	1.2	0.12	7.3	<0.02	62000	28000
22	5.3	14	7.6	0.9	0.07	5.7	<0.02	14000	5100
23	7.9	16	7.6	1.1	0.06	5.7	<0.02	32000	6500
24	6.0	14	7.6	1.2	0.07	5.7	<0.02	8100	4700
25	5.1	14	7.6	1.1	0.07	5.7	<0.02	7600	5200
26	8.0	18	7.7	1.0	0.06	5.5	<0.02	39000	17000
27	4.8	13	7.6	0.9	0.06	5.4	<0.02	9300	7700
28	6.9	16	7.5	1.5	0.09	5.9	<0.02	62000	43000
29	5.3	15	7.5	1.0	0.06	5.8	<0.02	9600	23000
30	5.3	15	7.7	1.2	0.04	5.7	<0.02	3800	2000
R 1	3.8	12	7.6	1.0	0.09	5.4	<0.02	17000	3900
2	5.4	15	7.6	1.0	0.06	5.7	<0.02	6400	9300
3	3.8	12	7.6	1.3	0.05	5.3	<0.02	14000	4500
4	5.6	13	7.6	1.0	0.08	6.0	<0.02		22000
5	4.9	13	7.6	0.9	0.07	5.6	<0.02		12000

1. 1. 14 淀川 鳥飼大橋右岸

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 16	16	32	7.6	1.8	0.13	7.6	<0.02	71000	27000
17	4.0	13	7.7	1.5	0.09	5.5	<0.02	7200	4000
18	8.4	17	7.5	1.4	0.08	8.0	<0.02	42000	14000
19	4.6	13	7.6	1.1	0.07	5.6	<0.02	16000	2600
20	3.9	12	7.6	0.9	0.06	5.3	<0.02	14000	3500
21	13	27	7.5	1.3	0.10	8.2	<0.02	120000	35000
22	5.1	14	7.6	1.0	0.07	5.7	<0.02	15000	4400
23	6.5	14	7.5	1.0	0.06	5.2	<0.02	29000	5600
24	5.7	14	7.6	1.1	0.06	5.5	<0.02	9500	4100
25	5.2	13	7.6	1.1	0.07	5.4	<0.02	11000	5300
26	16	30	7.6	1.0	0.07	5.5	<0.02	39000	15000
27	7.0	16	7.6	0.8	0.06	5.4	<0.02	13000	6800
28	5.9	15	7.5	1.4	0.10	5.7	<0.02	88000	44000
29	4.7	13	7.5	1.0	0.07	5.5	<0.02	11000	19000
30	6.1	16	7.6	1.2	0.04	5.3	<0.02	4300	2900
R 1	3.6	12	7.6	1.0	0.10	5.3	<0.02	19000	4600
2	5.4	13	7.6	1.0	0.07	5.5	<0.02	9600	5200
3	4.0	12	7.6	1.3	0.06	5.2	<0.02	23000	6900
4	5.7	13	7.5	0.9	0.07	5.9	<0.02		20000
5	4.8	12	7.6	1.0	0.07	5.4	<0.02		12000

1. 2 琵琶湖											
(令和5年度)											
	採 水 場 所			琵琶湖				琵琶湖			
				三井寺沖中央				唐崎沖			
	試 験 項 目	単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
	気	温	℃	12	29.0	8.1	19.4	12	31.0	7.6	19.3
	水	温	℃	12	29.4	7.1	17.9	12	29.7	7.1	18.2
	透 明	度	m	11	3.8	1.5	2.3	10	2.9	1.4	1.9
基準項目	一 般 細 菌	個/mL	12	860	10	160	12	1400	60	480	
	大 腸 菌	MPN/100mL	12	<1.8	<1.8	<1.8	12	46	<1.8	4.6	
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	10.7	8.5	9.5	12	11.8	7.8	9.7	
	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L					6	0.000404	0.000001	0.000073	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L					6	0.000007	<0.000001	0.000004	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	1.9	1.3	1.6	12	2.8	1.3	2.0	
	pH	値	12	8.9	7.7	8.2	12	9.7	7.7	8.4	
	臭	気	12			藻臭	12			藻臭	
	色	度	12	12	6	8	12	16	6	12	
	濁 度 (透 視 比 濁)	度	12	8.0	1.5	3.3	12	6.0	1.0	3.4	
	目 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	12	4.6	3.2	3.8	12	8.1	4.1	5.7	
その他の項目	電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	128	111	119	12	134	104	122	
	浮 遊 物 質	mg/L	12	5	2	3	12	7	2	4	
	溶 存 酸 素	mg/L	12	12.1	7.4	10.0	12	12.0	8.5	10.2	
	生物化学的酸素要求量	mg/L	12	1.5	0.3	1.1	12	2.4	0.4	1.3	
	溶解性有機炭素(DOC)	mg/L	12	1.4	1.2	1.3	12	2.3	1.2	1.6	
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		12	0.027	0.018	0.021	12	0.054	0.020	0.031	
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.02	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	
	全 窒 素	mg/L	12	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.4	
	リ ン 酸 イ オ ン (PO4-P)	mg/L	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.03	<0.01	<0.01	
	全 リ ン (T-P)	mg/L	12	0.02	<0.01	0.01	12	0.06	0.01	0.03	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L	12	0.033	0.002	0.011	12	0.085	0.003	0.023	

注) 目:水質管理目標設定項目

注) 琵琶湖、淀川本川・支川は淀川水質協会による共同調査である。

注) 唐崎沖の令和5年9月の透明度については、水草の繁茂のため測定できず欠測とした。

注) 三井寺沖中央、唐崎沖の令和5年12月の透明度については、強風のため測定できず欠測とした。

1. 2 琵琶湖(つづき)											
(令和5年度)											
琵琶湖				琵琶湖				瀬田川			
三井寺沖				山田港沖				瀬田川大橋			
回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
12	30.7	8.1	19.7	12	31.4	7.5	19.7	12	30.6	7.5	19.9
12	29.2	7.2	18.1	12	29.1	7.1	17.9	12	29.7	7.1	18.2
12	3.0	1.2	2.0	11	2.6	0.8	1.7	12	3.0	1.3	2.0
12	800	20	210	12	810	23	300	12	3300	47	640
12	32	<1.8	3.2	12	220	<1.8	19	12	490	<1.8	50
12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.004	<0.004	<0.004
12	10.6	8.7	9.7	12	11.1	9.0	9.7	12	16.3	9.2	12.1
6	0.000385	0.000001	0.000071	6	0.000500	0.000001	0.000086	6	0.000198	0.000001	0.000037
6	0.000007	0.000001	0.000004	6	0.000015	0.000002	0.000007	6	0.000009	0.000002	0.000006
12	2.0	1.4	1.7	12	2.5	1.4	1.8	12	2.0	1.5	1.7
12	9.3	7.7	8.3	12	8.8	7.7	8.2	12	8.5	7.5	7.9
12			藻臭	12			微青草臭	12			微藻臭
12	12	7	10	12	23	7	13	12	14	7	11
12	9.0	1.5	4.0	12	10	2.5	5.6	12	8.6	1.5	4.3
12	6.2	3.5	4.6	12	9.6	3.0	5.0	12	5.1	3.6	4.6
12	131	115	122	12	132	111	120	12	159	119	136
12	8	1	4	12	12	3	7	12	7	3	5
12	12.0	8.3	10.0	12	11.9	8.2	10.0	12	11.9	7.7	9.7
12	1.9	0.6	1.1	12	3.0	0.4	1.1	12	1.5	0.4	1.0
12	1.7	1.2	1.4	12	2.0	1.2	1.4	12	1.7	1.2	1.5
12	0.029	0.020	0.024	12	0.044	0.017	0.027	12	0.030	0.020	0.027
12	0.03	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12	0.15	<0.02	0.02
12	0.2	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12	0.4	<0.1	0.2
12	0.5	0.2	0.3	12	1.0	0.2	0.4	12	0.8	0.3	0.5
12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
12	0.03	0.01	0.02	12	0.06	0.01	0.03	12	0.03	0.01	0.02
12	0.035	0.003	0.016	12	0.097	0.003	0.022	12	0.038	0.002	0.013

注) 山田港沖の令和5年12月の透明度については、強風のため測定できず欠測とした。

1.3 淀川本川・支川														
(令和5年度)														
	採 水 場 所		瀬 田 川				宇 治 川				木 津 川			
			瀬 田 川 大 橋				御 幸 橋				御 幸 橋			
	試 験 項 目	単位	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
	気 温	℃	12	31.2	8.3	20.0	12	34.0	7.7	22.6	12	34.2	7.7	22.2
	水 温	℃	12	29.9	7.1	18.9	12	29.9	7.8	18.8	12	28.7	6.3	18.4
	一 般 細 菌	個/mL	12	1500	29	480	12	5900	110	1900	12	60000	150	9300
	大 腸 菌	MPN/100mL	12	68	<1.8	18	12	290	11	110	12	650	2.0	150
	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.007	<0.004	<0.004	12	0.009	<0.004	<0.004	12	0.027	<0.004	0.009
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.12	0.09	0.10	6	0.12	0.09	0.10	6	0.11	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.17	0.05	0.11	6	0.28	0.10	0.16	6	1.95	0.11	0.51
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	6	0.021	0.011	0.014	6	0.033	0.021	0.026	6	0.140	0.013	0.040
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	17.8	8.5	12.6	12	14.0	9.4	12.2	12	14.0	5.9	10.3
	陰イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
	ジエオスミン	mg/L	12	0.000010	<0.000001	0.000003	12	0.000007	0.000001	0.000003	12	0.000004	<0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000005	<0.000001	0.000002	12	0.000006	<0.000001	0.000002	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	1.9	1.5	1.7	12	1.9	1.6	1.7	12	4.4	1.6	2.2
	pH 値		12	8.3	7.3	7.8	12	8.0	7.5	7.7	12	8.0	7.5	7.7
	臭 気		12			藻臭	12			厨芥臭	12			微土臭
	色 度	度	12	12	7	10	12	12	8	10	12	85	8	22
	濁 度	度	12	7.0	1.5	3.3	12	5.7	2.0	3.8	12	52	1.5	8.3
	アンチモン及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	6	<0.04	<0.04	<0.04	6	<0.04	<0.04	<0.04	6	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	6	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008
	農薬類(検出値と目標値の比の和)		6	0.08	0.02	0.04	6	0.09	0.02	0.05	6	0.22	<0.01	0.09
	1,1,1- トリ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	12	5.4	3.4	4.5	12	5.7	3.5	4.9	12	24.0	4.9	8.7
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L	6	0.000009	<0.000005	<0.000005	6	0.000012	<0.000005	0.000006	6	0.000020	<0.000005	0.000010
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	177	111	138	12	156	120	140	12	172	102	139
	浮遊物質	mg/L	12	7	1	4	12	10	3	6	12	112	3	11
	溶解性有機炭素(DOC)	mg/L	12	11.8	7.8	9.9	12	12.1	7.5	9.8	12	13.2	7.6	10.0
	BOD	mg/L	12	1.7	0.3	1.1	12	1.9	0.2	1.1	12	2.6	0.2	1.1
	紫外線吸光度(260nm)		12	0.031	0.021	0.027	12	0.035	0.023	0.030	12	0.104	0.036	0.058
	蛍光強度※		12	0.36	0.12	0.24	12	0.28	0.17	0.24	12	0.69	0.38	0.50
	臭化物イオン	mg/L	12	0.06	0.02	0.03	12	0.05	0.02	0.04	12	0.07	0.02	0.04
	アンモニア態窒素	mg/L	12	0.18	<0.02	0.03	12	0.06	0.02	0.04	12	0.13	<0.02	0.02
	硝酸態窒素	mg/L	12	0.8	<0.1	0.3	12	0.6	<0.1	0.3	12	1.3	0.7	1.0
	全窒素	mg/L	12	1.3	0.2	0.6	12	1.0	0.4	0.6	12	2.4	0.9	1.4
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	総トリハロメタン生成能	mg/L	6	0.038	0.026	0.033	6	0.040	0.029	0.035	6	0.090	0.039	0.066

※ 0.05mg/L硫酸キニーネ/0.05M硫酸溶液の強度を1とした値

1. 3 淀川本川・支川(つづき)															
(令和5年度)															
	採 水 場 所		桂 川				穂 谷 川				黒 田 川				
			宮 前 橋				淀 川 合 流 直 前				淀 川 合 流 直 前				
	試 験 項 目	単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
	気	温	℃	12	34.8	9.0	22.9	6	32.5	5.8	22.6	6	31.5	4.3	21.3
	水	温	℃	12	28.5	9.4	19.8	6	29.4	5.9	20.7	6	27.6	4.8	18.7
基	一 般 細 菌	個/mL	12	29000	800	8100	6	97000	1100	26000	6	77000	810	29000	
	大 腸 菌	MPN/100mL	12	7900	140	1900	6	1100	8.5	560	6	16000	53	4200	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.003	<0.001	0.001	
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.002	<0.001	0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.027	0.006	0.013	6	0.031	0.007	0.015	6	0.073	0.024	0.039	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.10	<0.08	<0.08	6	0.20	0.11	0.16	6	0.20	0.14	0.17	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
準	テトラクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	ベ ン ゼ ン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.48	0.07	0.18	6	0.96	0.06	0.41	6	0.60	0.27	0.39	
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	6	0.046	0.015	0.029	6	0.096	0.014	0.038	6	0.077	0.023	0.042	
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	25.0	9.6	15.8	6	16.0	11.0	12.9	6	33.0	11.7	17.8	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	0.02	<0.02	<0.02	6	0.02	<0.02	<0.02	
	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	12	0.000006	0.000002	0.000004									
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000025	0.000003	0.000008									
	非イオン界面活性剤	mg/L	6	0.007	<0.005	<0.005	6	0.018	0.005	0.010	6	0.031	<0.005	0.011	
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	2.2	1.3	1.8	6	6.9	2.5	4.5	6	5.8	3.1	4.0	
	pH	値	12	7.7	7.3	7.5	6	9.4	8.2	8.7	6	9.1	8.2	8.8	
	目	臭	気	12			厨芥臭	6			厨芥臭	6			厨芥臭
色		度	12	26	8	12	6	56	12	31	6	32	16	22	
濁		度	12	13	1.7	4.0	6	16	1.5	7.4	6	8.0	2.0	4.3	
アンチモン及びその化合物		mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002									
ウラン及びその化合物		mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	0.0005	<0.0002	0.0003	6	0.0003	<0.0002	<0.0002	
ニッケル及びその化合物		mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン		mg/L	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004									
ト ル エ ン		mg/L	6	<0.04	<0.04	<0.04									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	6	<0.008	<0.008	<0.008									
農薬類(検出値と目標値の比の和)			6	0.13	<0.01	0.03	3	0.22	<0.01	0.08	3	0.20	<0.01	0.07	
1,1,1- トリクロロエタン		mg/L	6	<0.03	<0.03	<0.03									
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	12	7.7	4.9	6.2	6	16.8	7.1	13.2	6	16.2	8.0	12.3	
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン		mg/L	6	<0.01	<0.01	<0.01									
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)		mg/L	6	0.000015	<0.000005	0.000008	2	0.000120	0.000078	0.000099	2	0.000095	0.000051	0.000073	
そ		電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	233	118	172	6	270	210	242	6	332	182	243
	浮 遊 物 質	mg/L	12	11	3	6	6	24	2	13	6	13	2	8	
	溶 存 酸 素	mg/L	12	11.7	8.3	10.0	6	16.5	8.9	11.3	6	14.8	9.8	12.2	
	B O D	mg/L	12	1.6	0.3	0.9	6	5.0	0.8	2.1	6	3.0	1.4	2.2	
	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L	12	2.0	1.2	1.6	6	4.9	2.3	3.4	6	3.9	2.4	3.2	
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		12	0.050	0.031	0.038	6	0.109	0.058	0.082	6	0.093	0.045	0.079	
	蛍 光 強 度 ※		12	0.70	0.35	0.54	6	1.20	0.53	0.84	6	1.26	0.73	0.97	
	臭 化 物 イ オ ン	mg/L	12	0.09	<0.01	0.04	6	0.06	0.05	0.06	6	0.07	0.04	0.05	
	アンモニア態窒素	mg/L	12	0.17	0.02	0.06	6	0.12	0.03	0.06	6	0.32	0.03	0.13	
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	3.7	1.0	2.1	6	1.2	0.1	0.7	6	2.6	0.7	1.3	
	全 窒 素	mg/L	12	4.5	1.4	2.5	6	2.1	0.8	1.4	6	3.7	1.0	1.9	
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	総トリハロメタン生成能	mg/L	6	0.050	0.037	0.043									
	他	電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	233	118	172	6	270	210	242	6	332	182	243
		浮 遊 物 質	mg/L	12	11	3	6	6	24	2	13	6	13	2	8
		溶 存 酸 素	mg/L	12	11.7	8.3	10.0	6	16.5	8.9	11.3	6	14.8	9.8	12.2
B O D		mg/L	12	1.6	0.3	0.9	6	5.0	0.8	2.1	6	3.0	1.4	2.2	
溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)		mg/L	12	2.0	1.2	1.6	6	4.9	2.3	3.4	6	3.9	2.4	3.2	
紫 外 線 吸 光 度 (260nm)			12	0.050	0.031	0.038	6	0.109	0.058	0.082	6	0.093	0.045	0.079	
蛍 光 強 度 ※			12	0.70	0.35	0.54	6	1.20	0.53	0.84	6	1.26	0.73	0.97	
臭 化 物 イ オ ン		mg/L	12	0.09	<0.01	0.04	6	0.06	0.05	0.06	6	0.07	0.04	0.05	
アンモニア態窒素		mg/L	12	0.17	0.02	0.06	6	0.12	0.03	0.06	6	0.32	0.03	0.13	
硝 酸 態 窒 素		mg/L	12	3.7	1.0	2.1	6	1.2	0.1	0.7	6	2.6	0.7	1.3	
全 窒 素		mg/L	12	4.5	1.4	2.5	6	2.1	0.8	1.4	6	3.7	1.0	1.9	
クロム及びその化合物		mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
総トリハロメタン生成能		mg/L	6	0.050	0.037	0.043									

1. 3 淀川本川・支川(つづき)															
(令和5年度)															
	採 水 場 所		天 野 川				安 居 川				淀 川				
			淀 川 合 流 直 前				淀 川 合 流 直 前				枚 方 大 橋 左 岸				
	試 験 項 目	単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
	気	温	℃	6	30.6	3.4	21.4	6	29.6	3.5	20.3	12	31.9	6.5	20.5
	水	温	℃	6	27.1	5.8	18.7	6	26.7	8.3	18.9	12	28.5	7.6	18.5
基	一 般 細 菌	個/mL	6	170000	12000	58000	6	610000	17000	170000	12	51000	430	11000	
	大 腸 菌	MPN/100mL	6	9200	110	2000	6	73000	1700	15000	12	33000	23	4400	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	6	0.054	0.013	0.032	6	0.234	0.053	0.109	12	0.021	<0.004	0.009	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
準	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.19	0.14	0.16	6	0.18	0.09	0.12	6	0.12	0.08	0.10	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	ベ ン ゼ ン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	
項	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.43	0.20	0.29	6	1.05	0.08	0.29	6	1.81	0.06	0.44	
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	6	0.035	0.011	0.021	6	0.038	0.012	0.024	6	0.160	0.013	0.047	
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	6	32.9	12.0	17.7	6	37.0	9.5	23.5	12	16.0	9.0	12.8	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	0.17	<0.02	0.07	6	<0.02	<0.02	<0.02	
	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L									12	0.000005	0.000001	0.000003	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L									12	0.000005	0.000001	0.000003	
	非イオン界面活性剤	mg/L	6	0.026	<0.005	0.012	6	0.118	0.008	0.050	6	0.007	<0.005	<0.005	
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L									6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	6	4.6	2.9	3.7	6	6.8	3.2	5.0	12	2.5	1.6	1.9	
目	pH	値	6	8.9	8.2	8.6	6	8.0	7.3	7.7	12	7.8	7.5	7.6	
	臭	気	6			土臭	6			下水臭	12			厨芥臭	
	色	度	6	28	12	19	6	80	10	25	12	55	8	16	
	濁	度	6	6.0	3.0	4.0	6	60	1.5	12	12	26	2.0	5.7	
	アンチモン及びその化合物	mg/L									6	<0.002	<0.002	<0.002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	6	0.0004	0.0002	0.0003	6	0.0004	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	6	0.004	<0.002	0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L									6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	ト ル エ ン	mg/L									6	<0.04	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									6	<0.008	<0.008	<0.008	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農薬類(検出値と目標値の比の和)		3	0.15	<0.01	0.06	3	<0.01	<0.01	<0.01	6	0.13	<0.01	0.05	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									6	<0.03	<0.03	<0.03	
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	6	13.6	8.5	10.7	6	19.2	7.2	13.2	12	8.1	4.2	5.9	
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L									6	<0.01	<0.01	<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	2	0.000096	0.000067	0.000082	2	0.000064	0.000045	0.000055	6	0.000014	<0.000005	0.000009	
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	6	336	214	259	6	337	156	280	12	172	120	149	
	浮 遊 物 質	mg/L	6	11	3	6	6	48	2	11	12	42	4	10	
	溶 存 酸 素	mg/L	6	18.4	9.5	11.9	6	7.8	5.8	6.7	12	11.9	7.4	9.5	
	B O D	mg/L	6	3.6	1.0	1.8	6	5.7	1.3	3.2	12	2.8	0.3	1.1	
他 項 目	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L	6	4.4	2.6	3.4	6	5.4	2.9	4.3	12	1.9	1.5	1.7	
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		6	0.095	0.057	0.079	6	0.089	0.051	0.072	12	0.060	0.029	0.039	
	蛍 光 強 度 ※		6	1.09	0.66	0.91	6	2.30	0.51	1.41	12	0.51	0.25	0.38	
	臭 化 物 イ オ ン	mg/L	6	0.08	0.03	0.05	6	0.28	0.03	0.16	12	0.08	0.02	0.04	
	アンモニア態窒素	mg/L	6	0.13	<0.02	0.04	6	1.56	0.20	0.62	12	0.21	0.02	0.06	
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	6	1.5	0.7	1.1	6	5.9	0.8	3.0	12	1.1	0.3	0.8	
	全 窒 素	mg/L	6	2.2	1.1	1.5	6	8.6	1.8	4.2	12	1.8	0.6	1.2	
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	総トリハロメタン生成能	mg/L									6	0.058	0.036	0.045	

1. 3 淀川本川・支川(つづき)															
(令和5年度)															
	採 水 場 所		淀 川				芥 川				淀 川				
			枚 方 大 橋 右 岸				淀川合流直前				鳥飼大橋左岸、庭窪浄水場取水点				
	試 験 項 目	単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
	気	温	℃	12	34.9	6.5	21.1	6	32.3	7.0	21.0	12	31.7	7.3	20.7
	水	温	℃	12	29.6	7.4	18.7	6	28.2	5.1	17.8	12	29.6	8.0	19.0
基	一 般 細 菌	個/mL	12	47000	180	10000	6	51000	1200	11000	12	59000	170	12000	
	大 腸 菌	MPN/100mL	12	21000	31	3100	6	1700	<1.8	430	12	20000	7.8	2600	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.019	<0.004	0.008	6	0.005	<0.004	<0.004	12	0.016	<0.004	0.008	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
準	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.12	0.08	0.10	6	0.14	0.09	0.12	6	0.12	0.08	0.10	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	ベ ン ゼ ン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	
項	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	1.12	0.07	0.33	6	0.22	0.05	0.15	6	0.44	0.07	0.24	
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	6	0.100	0.014	0.041	6	0.035	0.016	0.025	6	0.040	0.018	0.028	
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	16.3	9.9	13.0	6	10.9	5.0	7.2	12	16.0	9.2	12.5	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	
	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	12	0.000005	0.000001	0.000003					12	0.000005	<0.000001	0.000003	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000005	0.000002	0.000003					12	0.000005	0.000002	0.000003	
	非イオン界面活性剤	mg/L	6	0.008	<0.005	<0.005	6	0.016	<0.005	0.007	6	0.006	<0.005	<0.005	
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005					6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	2.6	1.6	1.9	6	3.7	1.1	1.8	12	2.4	1.5	1.8	
目	pH	値	12	7.8	7.5	7.6	6	8.6	7.9	8.2	12	7.8	7.4	7.6	
	臭	気	12			厨芥臭	6			微土臭	12			厨芥臭	
	色	度	12	35	8	13	6	20	6	12	12	25	7	13	
	濁	度	12	19	1.8	4.9	6	6.0	1.5	3.5	12	18	1.5	4.9	
	アンチモン及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002					6	<0.002	<0.002	<0.002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004					6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	ト ル エ ン	mg/L	6	<0.04	<0.04	<0.04					6	<0.04	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	6	<0.008	<0.008	<0.008					6	<0.008	<0.008	<0.008	
水質管理目標設定項目	農薬類(検出値と目標値の比の和)		6	0.10	<0.01	0.04	3	0.10	<0.01	0.04	6	0.13	<0.01	0.05	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	6	<0.03	<0.03	<0.03					6	<0.03	<0.03	<0.03	
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	12	11.5	3.9	5.8	6	8.8	3.7	5.8	12	8.4	4.0	5.6	
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	6	<0.01	<0.01	<0.01					6	<0.01	<0.01	<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	6	0.000012	<0.000005	0.000006	2	0.000008	0.000007	0.000008	6	0.000011	0.000006	0.000009	
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	170	125	149	6	261	149	216	12	181	121	147	
	浮 遊 物 質	mg/L	12	19	2	7	6	8	<1	5	12	15	2	6	
	溶 存 酸 素	mg/L	12	11.7	7.3	9.5	6	14.0	8.0	10.4	12	12.0	7.2	9.4	
	B O D	mg/L	12	2.1	0.3	1.1	6	1.5	0.4	0.8	12	2.1	0.2	0.9	
その他の項目	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L	12	1.8	1.4	1.6	6	1.7	1.0	1.4	12	2.0	1.4	1.6	
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		12	0.054	0.028	0.036	6	0.112	0.021	0.049	12	0.055	0.028	0.038	
	蛍 光 強 度 ※		12	0.51	0.23	0.37	6	0.41	0.19	0.32	12	0.52	0.23	0.36	
	臭 化 物 イ オ ン	mg/L	12	0.07	0.02	0.04	6	0.03	0.01	0.02	12	0.05	0.02	0.04	
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.22	0.02	0.06	6	0.05	<0.02	0.03	12	0.18	0.02	0.07	
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	1.1	0.4	0.8	6	0.7	0.1	0.4	12	1.1	0.4	0.8	
	全 窒 素	mg/L	12	1.8	0.7	1.2	6	0.9	0.4	0.6	12	1.6	0.6	1.1	
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	
	総トリハロメタン生成能	mg/L	6	0.056	0.033	0.041					6	0.055	0.037	0.043	

1.3 淀川本川・支川(つづき)	(令和5年度)
------------------	---------

			(令和5年度)
	採水場所	淀川	
		島根上橋左岸	

		局側大橋右岸												
試 験 項 目		単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気 温	℃	12	32.5	7.1	20.9								
	水 温	℃	12	29.7	8.1	19.1								
基 準	一 般 細 菌	個/mL	12	61000	150	12000								
	大 腸 菌	MPN/100mL	12	31000	4.5	3500								
	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005								
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.002	<0.001	<0.001								
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.016	<0.004	0.008								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.12	<0.08	0.09								
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1								
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004								
	項 目	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002							
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン		mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
ベ ン ゼ ン		mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1								
鉄 及 び そ の 化 合 物		mg/L	6	0.44	0.07	0.23								
銅 及 び そ の 化 合 物		mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1								
マンガン及びその化合物		mg/L	6	0.046	0.015	0.030								
塩 化 物 イ オ ン		mg/L	12	16.4	9.9	12.7								
陰イオン界面活性剤		mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02								
ジ ェ オ ス ミ ン		mg/L	12	0.000005	0.000001	0.000003								
2-メチルイソボルネオール		mg/L	12	0.000006	0.000002	0.000003								
非イオン界面活性剤		mg/L	6	0.006	<0.005	<0.005								
フ ェ ノ ー ル 類		mg/L	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	12	2.3	1.5	1.8								
pH 値			12	7.7	7.4	7.6								
臭 気		12			厨芥臭									
色 度	度	12	25	8	12									
濁 度	度	12	18	2.0	4.8									
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	ニッケル及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004								
	ト ル エ ン	mg/L	6	<0.04	<0.04	<0.04								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	6	<0.008	<0.008	<0.008								
	農薬類(検出値と目標値の比の和)		6	0.10	<0.1	0.04								
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	6	<0.03	<0.03	<0.03								
	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	12	8.4	4.0	5.4								
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	6	<0.01	<0.01	<0.01								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L	6	0.000010	<0.000005	0.000006								
そ の 他 項 目	電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	184	125	148								
	浮 遊 物 質	mg/L	12	16	2	6								
	溶 存 酸 素	mg/L	12	11.9	7.1	9.4								
	B O D	mg/L	12	1.9	0.4	1.0								
	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L	12	2.1	1.4	1.6								
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		12	0.051	0.028	0.037								
	蛍 光 強 度 ※		12	0.50	0.26	0.36								
	臭 化 物 イ オ ン	mg/L	12	0.05	0.02	0.04								
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.16	0.03	0.07								
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	1.1	0.4	0.8								
	全 窒 素	mg/L	12	1.7	0.7	1.1								
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
総トリハロメタン生成能	mg/L	6	0.051	0.031	0.041									

1. 4. 1 瀬田川 瀬田川大橋

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月23日	9月20日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 1 瀬田川 瀬田川大橋（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00003	0.00007	0.00015	0.00007	0.00008	0.00004
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.0005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
バ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ズ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007		<0.00007	<0.00007	
ブ ロ ビ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ビ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ ブ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.02	0.05	0.08	0.04	0.04	0.02

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 2 宇治川 御幸橋

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月23日	9月20日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 2 宇治川 御幸橋（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00003	0.00013	0.00018	0.00008	0.00008	0.00004
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.0005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ イ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ズ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007		<0.00007	<0.00007	
ブ ロ ビ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ビ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ズ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン ディ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.02	0.07	0.09	0.04	0.04	0.02

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 3 木津川 御幸橋

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月23日	9月20日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	0.000008	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジ チ オ カ ル バ メ ー ト 系 農 薬	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダ ゾ メ ャ ャ 、メ タ ャ (カーバム) 及び メ チ ル イ ソ チ オ シ ア ネ ー ト (MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 3 木津川 御幸橋（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00028	0.00038	0.00014	0.00002	<0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.0005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0004	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ズ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007		<0.00007	<0.00007	
ブ ロ ビ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ビ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.22	0.21	0.07	0.01	<0.01

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 4 桂川 宮前橋

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月23日	9月20日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 4 桂川 宮前橋（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00007	0.00023	0.00003	<0.00002	<0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.0005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ イ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ズ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007		<0.00007	<0.00007	
ブ ロ ビ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ビ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.05	0.13	0.02	<0.01	<0.01

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 5 穂谷川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日		
		5月17日	7月19日	9月20日
1 , 3 - ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2 , 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2 , 4 - D (2 , 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン	0.002	<0.00002	0.00003	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005	<0.0005
イ ン ダ ノ フ ァ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル ブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 5 穂谷川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00041	0.00006
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ザ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ バ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
バ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ビ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ビ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ィ プ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.22	0.03

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 6 黒田川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日		
		5月17日	7月19日	9月20日
1 , 3 - ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2 , 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2 , 4 - D (2 , 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン	0.002	<0.00002	0.00004	0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005	<0.0005
イ ン ダ ノ フ ァ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル ブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 6 黒田川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00036	0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ザ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ バ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
バ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ビ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ビ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ィ プ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゴ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
ブ ロ ピ コ ナ ゴ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゴ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゴ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.20	0.02

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 7 天野川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日		
		5月17日	7月19日	9月20日
1 , 3 - ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2 , 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2 , 4 - D (2 , 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン	0.002	<0.00002	0.00004	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005	<0.0005
イ ン ダ ノ フ ァ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル ブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 7 天野川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00026	<0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ザ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ バ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
バ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ィ プ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	0.0002
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゴ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
ブ ロ ピ コ ナ ゴ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゴ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゴ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.15	0.02

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 8 安居川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日		
		5月17日	7月19日	9月20日
1 , 3 -ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2 , 2 -D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2 , 4 -D (2 , 4 -P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005	<0.0005
イ ン ダ ノ フ ァ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル ブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 8 安居川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ザ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ バ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
バ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ィ プ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゴ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
ブ ロ ピ コ ナ ゴ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゴ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゴ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	<0.01	<0.01

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 9 淀川 枚方大橋左岸

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月23日	9月20日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 9 淀川 枚方大橋左岸（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00011	0.00024	0.00008	0.00007	0.00003
テ ル プ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.0005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ イ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ズ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007		<0.00007	<0.00007	
ブ ロ ビ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ビ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ズ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン ディ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.07	0.13	0.04	0.04	0.02

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 10 淀川 枚方大橋右岸

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月23日	9月20日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 10 淀川 枚方大橋右岸（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00010	0.00020	0.00007	0.00005	0.00003
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.0005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
バ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ズ リ ネ ー ト (ピ ラ ズ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ イ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ズ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007		<0.00007	<0.00007	
ブ ロ ビ コ ナ ズ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ビ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ズ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ズ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.06	0.10	0.04	0.03	0.02

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 11 芥川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日		
		5月17日	7月19日	9月20日
1 , 3 - ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2 , 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2 , 4 - D (2 , 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン	0.002	0.00006	0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005	<0.0005
イ ン ダ ノ フ ァ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル ブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 11 芥川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00015	0.00003	<0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ザ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ バ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
バ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ビ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ビ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ィ プ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.10	0.03	<0.01

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 12 淀川 鳥飼大橋左岸

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月23日	9月20日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 12 淀川 鳥飼大橋左岸（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00013	0.00024	0.00008	0.00006	0.00003
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ズ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007		<0.00007	<0.00007	
ブ ロ ビ コ ナ ズ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ビ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ズ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ズ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.08	0.13	0.04	0.03	0.02

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 13 淀川 鳥飼大橋右岸

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月23日	9月20日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	<0.00006	<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ピ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 13 淀川 鳥飼大橋右岸（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00010	0.00020	0.00006	0.00006	0.00003
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.0005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ビ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ビ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ イ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ズ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ プ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00007	<0.00007		<0.00007	<0.00007	
ブ ロ ビ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ビ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ズ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.06	0.10	0.03	0.03	0.02

1. 令和5年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 5 事業所排水														
	採 水 場 所		石田水環境保全センター				伏見水環境保全センター				鳥羽水環境保全センター吉祥院支所			
			山科川流入直前				宇治川流入直前				西高瀬川流入直前			
	試 験 項 目	単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気 温	℃	4	33.3	16.8	24.2	4	33.2	18.0	25.1	4	33.9	14.5	24.9
	水 温	℃	4	28.6	18.3	23.1	4	29.4	18.5	23.1	4	28.3	18.6	22.3
基 準	大 腸 菌	MPN/100mL	4	7200	4300	5800	4	9600	410	2900	4	23000	750	7500
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	0.0009	0.0007	0.0008	4	0.0012	0.0010	0.0011	4	0.0015	0.0013	0.0014
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	3	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	0.020	0.005	0.010	4	0.033	0.005	0.015	4	0.006	<0.004	0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.09	0.09	0.09	4	0.10	0.08	0.09	4	0.12	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.03	0.03	4	0.04	0.03	0.04	4	0.05	0.04	0.05
	四 塩 化 炭 素	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	
項 目	テトラクロロエチレン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.0002	<0.0001	0.0001
	トリクロロエチレン	mg/L	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ベ ン ゼ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	0.06	0.04	0.05	4	0.08	0.04	0.06	4	0.06	<0.03	0.04
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.030	0.014	0.022	4	0.026	0.008	0.015	4	0.045	0.021	0.030
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	4	83	55	72	4	66	49	57	4	64	51	58
	陰イオン界面活性剤	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02
	ジ ャ ャ オ ス ミ ン	mg/L	4	0.000015	0.000007	0.000011	4	0.000016	0.000006	0.000010	4	0.000007	0.000002	0.000005
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	0.000040	0.000025	0.000031	4	0.000056	0.000011	0.000029	4	0.000012	0.000005	0.000007
	非イオン界面活性剤	mg/L	2	0.009	0.008	0.009	2	0.010	0.009	0.010	2	0.011	0.009	0.010
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	4	4.8	3.1	3.9	4	6.6	4.1	5.2	4	5.0	3.0	4.0
	pH 値		4	6.9	6.7	6.8	4	7.3	7.0	7.1	4	7.1	6.9	7.0
	臭 気		4			下水臭	4			下水臭	4			弱下水臭
	色 度	度	4	20	18	20	4	20	6	12	4	20	6	11
	濁 度	度	4	4.0	1.0	2.6	4	1.5	1.0	1.1	4	2.0	0.5	1.1
	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	0.00043	0.00021	0.00029	4	0.00124	0.00068	0.00099	4	0.00036	0.00022	0.00032
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.002	0.002	0.002	4	0.005	0.002	0.004	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ト ル エ ン	mg/L	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	有機物等(過マンガ酸カリウム消費量)	mg/L	4	17.6	13.0	15.4	4	18.4	11.6	15.0	4	15.4	8.2	12.6
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
そ の 他 項 目	電 気 伝 導 率	μ S/cm	4	484	390	452	4	485	438	459	4	434	383	405
	浮 遊 物 質	mg/L	4	8	3	6	4	4	<1	3	4	5	2	3
	総 アル カ リ 度	mg/L	4	42.8	30.8	36.4	4	64.6	50.3	56.2	4	54.3	43.2	49.3
	溶 存 酸 素	mg/L	4	8.7	7.2	8.0	4	11.1	8.1	10.2	4	14.4	8.8	11.7
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	4	3.3	2.2	2.7	4	2.1	1.4	1.9	4	2.6	2.3	2.4
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		4	0.086	0.064	0.077	4	0.108	0.068	0.082	4	0.086	0.035	0.061
	硫 酸 イ オ ン	mg/L	4	48	35	39	4	49	46	48	4	39	29	34
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	4	0.17	0.05	0.09	4	0.13	0.05	0.10	4	0.06	0.03	0.05
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	7.3	4.9	6.2	4	8.4	4.8	6.0	4	5.2	3.7	4.4
	全 窒 素	mg/L	4	7.8	5.5	6.7	4	8.8	5.2	6.5	4	5.4	3.9	4.7
	クロム及びその化合物	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
	総トリハロメタン生成能	mg/L	2	0.120	0.110	0.115	2	0.098	0.073	0.086	2	0.090	0.085	0.088
	全有機ハロゲン化合物生成能	mg/L	2	0.42	0.35	0.39	2	0.54	0.24	0.39	2	0.43	0.23	0.33
	蛍 光 強 度		4	3590	2940	3250	4	3920	793	1780	4	2290	327	1060

注:六価クロム化合物については、HPLC故障のため、6月の試験は行っていない。

1.5 事業所排水(つづき)														
	採 水 場 所		鳥羽水環境保全センター				洛西浄化センター				洛南浄化センター			
			桂川流入直前				桂川流入直前				宇治川流入直前			
	試 験 項 目	単位	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
	気 温	℃	4	32.2	13.1	24.3	4	31.5	16.3	22.9	4	32.9	12.2	21.3
	水 温	℃	4	27.1	18.0	21.5	4	27.9	19.8	23.4	4	29.8	20.3	24.5
	大 腸 菌	MPN/100mL	4	4200	930	3000	4	7.5	<3.0	<3.0	4	13	<3.0	6.3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.0028	0.0016	0.0020	4	0.0010	0.0008	0.0009	4	0.0005	0.0005	0.0005
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	3	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	0.015	0.007	0.010	4	0.044	0.009	0.020	4	<0.004	<0.004	<0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.12	0.10	0.11	4	0.17	0.11	0.15	4	0.10	0.07	0.09
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.03	0.04	4	0.08	0.07	0.08	4	0.07	0.06	0.07
	四 塩 化 炭 素	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	2	0.0005	0.0005	0.0005	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン	mg/L	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ベンゼン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.003
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	0.08	0.04	0.06	4	0.05	0.04	0.05	4	0.08	0.05	0.07
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.037	0.013	0.027	4	0.047	0.038	0.042	4	0.022	0.001	0.013
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	4	41	29	35	4	49	36	44	4	64	56	61
	陰イオン界面活性剤	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02
	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	4	0.000012	0.000007	0.000009	4	0.000033	0.000011	0.000021	4	0.000006	0.000001	0.000003
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	0.000044	0.000035	0.000039	4	0.000042	0.000036	0.000039	4	0.000033	0.000009	0.000016
	非イオン界面活性剤	mg/L	2	0.011	0.008	0.010	2	0.018	0.017	0.018	2	0.013	0.012	0.013
	フ ェ ノ ール 類	mg/L	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	4	4.3	2.9	3.7	4	5.4	4.2	5.0	4	5.6	4.7	5.3
	pH 値		4	6.9	6.6	6.7	4	7.3	7.0	7.2	4	7.2	6.9	7.1
	臭 気		4			下水臭	4			下水臭	4			微下水臭
	色 度	度	4	16	10	15	4	20	14	17	4	40	12	25
	濁 度	度	4	1.0	0.5	0.8	4	0.5	0.5	0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5
	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	0.00097	0.00052	0.00077	4	0.00023	0.00019	0.00021	4	0.00036	0.00028	0.00032
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.003	0.002	0.002	4	0.007	0.001	0.004	4	0.001	0.001	0.001
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ト ル エ ン	mg/L	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	4	14.0	10.0	12.0	4	17.4	15.4	16.1	4	19.0	15.4	16.9
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	4	360	300	321	4	401	337	381	4	540	469	501
	浮 遊 物 質	mg/L	4	5	1	2	4	2	1	1	4	2	<1	<1
	総 ア ル カ リ 度	mg/L	4	35.8	27.4	31.6	4	79.2	56.3	63.0	4	72.2	63.1	68.2
	溶 存 酸 素	mg/L	4	8.8	7.6	8.2	4	9.4	8.3	8.9	4	8.6	7.1	7.9
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	4	1.8	1.0	1.3	4	1.0	0.5	0.8	4	1.0	0.1	0.5
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		4	0.072	0.056	0.067	4	0.099	0.076	0.087	4	0.143	0.105	0.122
	硫 酸 イ オ ン	mg/L	4	43	32	36	4	29	25	27	4	65	39	51
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	4	0.12	0.06	0.08	4	0.20	0.10	0.15	4	0.09	0.02	0.04
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	7.9	5.0	6.5	4	6.7	4.3	5.7	4	6.7	5.1	5.9
	全 窒 素	mg/L	4	8.1	5.3	6.7	4	6.9	4.7	6.0	4	6.8	5.4	6.2
	クロム及びその化合物	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	総トリハロメタン生成能	mg/L	2	0.071	0.070	0.071	2	0.102	0.091	0.097	2	0.125	0.108	0.117
	全有機ハロゲン化合物生成能	mg/L	2	0.36	0.22	0.29	2	0.58	0.31	0.45	2	0.56	0.37	0.47
	蛍 光 強 度		4	2330	1630	1980	4	3050	2250	2620	4	5000	3780	4240

1.5 事業所排水(つづき)														
	採 水 場 所		ユニチカ宇治工場				黒川ダイドウ城陽工場							
			宇治川左岸流入				中村川を経て木津川流入							
	試 験 項 目	単位	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
	気	温	℃	4	30.5	11.7	20.3	4	30.3	14.2	21.9			
	水	温	℃	4	34.4	17.0	25.6	4	27.9	20.7	23.8			
基 準 項 目	大 腸 菌	MPN/100mL	4	520	230	400	4	37	7.4	22				
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005				
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001				
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.0013	<0.0005	0.0007	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	3	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	0.034	0.010	0.021	4	0.490	0.085	0.228				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001				
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.13	0.11	0.12	4	0.08	<0.05	0.05				
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.02	0.01	0.02	4	0.15	0.14	0.15				
	四 塩 化 炭 素	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004				
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	トリクロロエチレン	mg/L	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	ベンゼン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001				
	臭 素 酸	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001				
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.3	0.1	0.2				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	0.10	0.04	0.08	4	0.14	0.08	0.11				
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	1.1	0.3	0.5				
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.028	0.014	0.020	4	0.021	0.014	0.018				
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	4	25	12	17	4	42	29	36				
	陰イオン界面活性剤	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.03	<0.02	<0.02				
	ジエオスミン	mg/L												
	2-メチルイソボルネオール	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L	2	0.065	0.006	0.036	2	0.043	0.042	0.043				
	フェノール類	mg/L	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	4	2.5	1.6	2.0	4	24.6	17.8	20.6				
	pH 値		4	7.5	7.4	7.5	4	8.1	7.6	7.9				
	臭 気		4			微下水臭	4			薬品臭				
	色 度	度	4	10	6	8	4	160	120	150				
	濁 度	度	4	3.0	0.5	1.6	4	50	10	22				
	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	0.00020	0.00013	0.00017	4	0.00412	0.00043	0.00264				
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001				
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ト ル エ ン	mg/L	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006				
	1,1,1- トリクロロエタン	mg/L	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	4	6.7	5.4	6.0	4	140.0	62.0	86.0				
そ の 他 項 目	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001				
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	4	191	138	161	4	1800	1120	1460				
	浮 遊 物 質	mg/L	4	4	1	3	4	55	31	44				
	総 アル カ リ 度	mg/L												
	溶 存 酸 素	mg/L	4	9.2	6.6	7.7	4	7.0	5.2	6.1				
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	4	1.5	0.3	1.1	4	19.2	6.4	10.8				
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		4	0.033	0.025	0.029	4	0.484	0.327	0.397				
	硫 酸 イ オ ン	mg/L	4	13	10	12	4	450	144	280				
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	4	1.67	0.19	0.68	4	1.97	0.27	0.79				
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	0.8	<0.2	0.4	4	42.9	21.1	31.3				
	全 窒 素	mg/L	4	1.9	1.0	1.2	4	45.9	21.9	33.2				
	クロム及びその化合物	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.030	0.020	0.025				
項 目	総トリハロメタン生成能	mg/L												
	全有機ハロゲン化合物生成能	mg/L												
	蛍 光 強 度		4	320	270	301	4	7320	4600	6130				

注：大阪染工山崎工場は、令和3年4月から排水設備老朽化に伴い桂川への排水を停止しているため、試験は行っていない。