第５章　弁室類築造工

第１．弁室類築造工

１．適 用 範 囲

弁室類のうち、コンクリートブロック及びレジンコンクリートブロックの弁室の築造、別途製作完成品であるボックス（鉄蓋・ブロック）据付け及び上床版コンクリートブロックの取付等に適用する。

２．施 工 歩 掛

「国土交通省土木工事標準積算基準書　Ⅱ－２－⑩排水構造物工　３－７プレキャスト集水桝」によるものとする。

（１）弁室類（コンクリートブロック）

弁室類種別	制水弁室						
	φ200以下	φ200・300（浅）	φ300	φ400・500	φ600以上バタフライ弁	φ600～1200副弁内蔵式バタフライ弁	φ1350～1500副弁内蔵式バタフライ弁
製品質量区分	80kgを超え200kg以下	50kg以上80kg以下	80kgを超え200kg以下	200kgを超え400kg以下	400kgを超え600kg以下	800kgを超え1200kg以下	2200kgを超え2800kg以下

弁室類種別	空気弁室		消火栓室		排水栓室		洗浄栓室
	急速75～100（人孔無）単口（φ300以下）双口100（人孔無）	急速100（人孔付）単口（φ400以上）双口150	単口 単口（浅）	双口 双口（浅）	単口（浅）	単口 双口 双口（浅）	φ200～300（浅）
製品質量区分	200kgを超え400kg以下	1200kgを超え1600kg以下	80kgを超え200kg以下	200kgを超え400kg以下	80kgを超え200kg以下	200kgを超え400kg以下	200kgを超え400kg以下

（注）表中の（浅）は、浅層埋設用を指す。

（２）弁室類（レジンコンクリートブロック）

弁室類種別	制水弁室				
	φ300以下（浅）	φ400・500	φ600～900副弁内蔵式バタフライ弁	φ1000～1200副弁内蔵式バタフライ弁	φ1350～1500副弁内蔵式バタフライ弁
製品質量区分	50kg以上80kg以下	80kgを超え200kg以下	800kgを超え1200kg以下	1200kgを超え1600kg以下	2200kgを超え2800kg以下

弁室類種別	空　気　弁　室		消火栓室	排水栓室	洗浄栓室
	急速75～100 （人孔無）	急速100 （人孔付）	単口（浅） 双口（浅）	単口（浅） 双口（浅）	φ200～300 （浅）
製品質量区分	80kgを超え200kg以下	1200kgを超え1600kg以下	80kgを超え200kg以下	80kgを超え200kg以下	80kgを超え200kg以下

（注）表中の（浅）は、浅層埋設用を指す。