膨張式簡易止水工法分岐材料

令和８年１０月２８日　仕様制定

１．適用範囲

この仕様は、膨張式簡易止水工法に使用する分岐材料（以下、「分岐材料」という。）について定める。

２．引用規格

次に掲げる規格は、最新版を適用する。

ＪＩＳ　Ｇ　５５０２（球状黒鉛鋳鉄品）

ＪＷＷＡ　Ｇ　１１２（水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装）

ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）

３．適用管種

分岐材料の適用管種は、鋳鉄管とする。

４．塗　装

（１）内面は、ＪＷＷＡ　Ｇ　１１２の規定による。又は同等品以上とする。

（２）外面は、ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９の規定による。又は同等品以上とする。

５．水密性

分岐材料に適当な装置により０．７５ＭＰａの水圧を加えて３０秒以上保持させたとき、これに耐え、漏れその他欠陥があってはならない。

６．形状・寸法

形状、寸法は個々に審査を行うものとする。