令和７年度千島公園ナイター設備保守点検業務委託に関する質問回答について

令和８年１月27日
大阪市大正区役所地域協働課（地域協働グループ）

No.	質問内容	回答
1	こちらの点検に関して、高所作業車の侵入は可能でしょうか？ （特にナイター設備柱、投光器、高圧引き込み柱など高所の点検）	可能です。
2	高所作業車入れるのであれば、高所作業車入った後、グランドの整備は必要でしょうか？	仕様書８（２）に記載のとおり、業務内容に「仮設物の撤去、後片付け及び清掃等」が含まれているため、グランド利用の妨げになるような深い轍ができた場合などは、整備が必要です。
3	続部のゆるみ点検、ボルトの増締、こちらの作業に関して、締め付けマーキング必要でしょうか？	必要です。