

電力供給条件仕様書

1 件名

自己託送制度を活用した大阪市 110 施設で使用する電気の調達

2 概要

大阪広域環境施設組合西淀工場（以下「西淀工場」という。）で発電した電気について、自己託送制度を活用して大阪市 110 施設へ供給し、自己託送では不足する電力について、受注者が再生可能エネルギー100%電気で供給することにより、当該施設における使用電力の脱炭素化を図るものである。

- (1) 対象建物 別紙1のとおり
- (2) 需要場所 別紙1のとおり
- (3) 業種及び用途 官公署（事務所）等
（業務用・主に平日の昼間時間帯に電気を使用）

3 仕様

(1) 供給電気方式等

「自己託送制度を活用した電力需給に係る共通仕様書」に基づき、西淀工場が供給する電気を自己託送するための運用支援を適正に行い、不足分については再生可能エネルギー100%電気で供給し、供給の際には下記のアからキまでの事項を全て充足することとする。

ア 再生可能エネルギー100%電気構成

以下のA又はBの電力（AとBの混合による電力も可）とする。

A 非化石証書等（トラッキング付非化石証書（再エネ指定）、グリーン電力証書又は再エネ電力由来 J-クレジット）を付けた FIT 電力 100%の電力

B 非 FIT 電力（再生可能エネルギー由来）100%の電力

※ Aの電力は、非化石証書等が付いていることを条件とする。

※ Bの電力は、大規模水力発電以外で、自ら又は相対取引によって取得した再エネ指定の非 FIT 非化石証書が付いていることを条件とする。

- イ 電気方式 別紙1のとおり
- ウ 供給電圧（標準電圧） 別紙1のとおり
- エ 計量電圧（標準電圧） 別紙1のとおり
- オ 標準周波数 別紙1のとおり
- カ 受電方式 別紙1のとおり
- キ 発電設備（参考） 別紙5のとおり

(2) 予定契約電力・予定使用電力量等

- ア 予定契約電力 別紙1のとおり
- イ 予定使用電力量 別紙1のとおり

各対象建物の各月の電力使用実績及び計画については別紙2及び別紙

3のとおり

- (3) 履行期間
令和8年4月1日0時から令和10年2月29日24時まで
- (4) 需給地点
別紙1のとおり
- (5) 電気工作物の財産分界点
別紙1のとおり
- (6) 保安上の責任分界点
別紙1のとおり
- (7) 料金制度
電力供給契約書に記載のその他季単価、夏季単価は、次によるものとする。
 - ア 夏季単価
夏季（各年の7月1日～9月30日）に使用された電力量に対する料金単価
 - イ その他季単価
その他季（夏季以外）に使用された電力量に対する料金単価

4 提出書類

- (1) 計量期間ごとに供給する電源情報について、様式1により毎月の電力料金の請求と併せて提出すること。
- (2) 契約期間の非化石証書等による環境価値の移転を確認できる資料について、様式2-1及び2-2により令和9年3月分及び令和10年2月分の電力料金の請求と併せて提出すること。
なお、(1)及び(2)の様式を任意のものとする場合は、事前に発注者へ提示し承認を得ること。

5 その他

料金の請求は、対象建物ごとに、「別紙4」の請求先宛てに行うこととする。

6 添付資料

年間使用電力量実績（30分実績）

7 担当

大阪市環境局環境施策部環境施策課
〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1
電話 06-6630-3218

(別紙1) 施設情報等

番号	契約担当者	対象建物	需要場所			電気方式	供給電圧 (V) (標準電圧)	計量電圧 (V) (標準電圧)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	予定契約電力		予定使用電力量 (23ヵ月) (kWh)	需給地点、電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点
											常時電力 (kW) (最大値)	予備電力 (kW)		
1	総務局長	大阪市役所本庁舎	大阪市	北区	中之島1-3-20	交流3相3線式	22,000	22,000	60	本線・予備線受電	3,100	3,100	13,644,667	需要所内の大阪市が設置した受電盤ケーブルヘッド
2	北区長	北区役所総合庁舎	大阪市	北区	扇町2-1-27	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	500	なし	2,234,078	区民センター1階設置の変圧引込開閉器電源側接続点
3	中央区長	中央区役所総合庁舎	大阪市	中央区	久太郎町1-2-27	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	690	なし	2,023,270	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
4	住吉区長	住吉区役所	大阪市	住吉区	南住吉3-15-55	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	750	なし	2,518,680	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
5	こども青少年局長	中央こども相談センター分館	大阪市	中央区	森ノ宮中央1-17-5	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	600	なし	2,724,926	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
6	こども青少年局長	中央こども相談センター	大阪市	浪速区	浪速東1-1-90	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	455	なし	1,588,001	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
7	城東区長	城東区複合施設	大阪市	城東区	中央3-5-45	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	481	なし	2,327,064	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
8	平野区長	平野区役所	大阪市	平野区	青戸口3-8-19	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	487	なし	1,592,201	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
9	福島区長	福島区役所	大阪市	福島区	大開1-8-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	261	なし	1,199,245	大阪市構内PAS電源側リード接続点
10	浪速区長	浪速区役所	大阪市	浪速区	敷津東1-4-20	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	336	なし	1,353,269	建物地下2階設置の電気室内区分開閉器電源側
11	生野区長	生野区役所	大阪市	生野区	勝山南3-1-19	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	381	なし	1,552,712	構内第一地上置開閉器電源側接続点
12	平野区長	平野区北部サービスセンター	大阪市	平野区	加美鞍作1-9-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	50	なし	93,273	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
13	環境局長	西部環境事業センター	大阪市	大正区	小林西1-20-29	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	556,915	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
14	環境局長	中部環境事業センター出張所	大阪市	浪速区	塩草2-1-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	209	なし	1,128,301	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
15	環境局長	瓜破斎場	大阪市	平野区	瓜破東4-4-146	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	328	なし	2,027,451	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
16	環境局長	西南環境事業センター	大阪市	住之江区	泉1-1-111	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	130	なし	588,337	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
17	環境局長	中部環境事業センター	大阪市	東住吉区	杭全1-6-28	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	219	なし	1,032,636	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
18	環境局長	東部環境事業センター	大阪市	生野区	巽中1-1-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	103	なし	541,957	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
19	環境局長	東北環境事業センター	大阪市	東淀川区	上新庄1-2-20	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	110	なし	630,400	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
20	環境局長	南部環境事業センター	大阪市	西成区	南津守5-5-26	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	165	なし	746,196	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
21	建設局長	もと今福出張所	大阪市	城東区	今福東2-1-18	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	58	なし	72,067	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
22	建設局長	上之宮出張所	大阪市	天王寺区	上之宮町3-20	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	61	なし	233,657	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
23	建設局長	市岡工営所	大阪市	港区	市岡2-15-74	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	89	なし	490,795	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
24	建設局長	十三工営所	大阪市	淀川区	野中南2-8-41	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	74	なし	310,687	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
25	建設局長	野田工営所	大阪市	福島区	野田6-2-16	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	73	なし	368,045	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
26	建設局長	桜之宮野球場	大阪市	都島区	中野町1-10	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	42	なし	19,926	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
27	建設局長	大阪城公園事務所	大阪市	中央区	大阪城3-11	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	48	なし	142,786	開電PCT二次側
28	建設局長	小林公園野球場	大阪市	大正区	小林東2-6	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	93	なし	20,339	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
29	建設局長	浅香中央公園	大阪市	住吉区	浅香1-4-63	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	111	なし	41,045	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
30	建設局長	扇町公園事務所	大阪市	北区	扇町1-1-21	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	40	なし	151,291	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
31	建設局長	中之島公園	大阪市	北区	中之島1-1-5	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	13	なし	46,961	開電PCT二次側
32	建設局長	十三野球場	大阪市	淀川区	十三元今里1-1-41	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	117,784	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
33	建設局長	天王寺動物園事務所	大阪市	天王寺区	茶臼山町1-108	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	37	なし	251,661	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
34	建設局長	松島公園野球場	大阪市	西区	千代崎1-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	66	なし	42,501	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
35	建設局長	桃谷公園野球場	大阪市	生野区	桃谷1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	72	なし	25,513	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
36	消防局長	西淀川消防署佃出張所	大阪市	西淀川区	佃4-5-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	32	なし	144,297	受電負荷開閉器1次側
37	消防局長	西消防署新町出張所	大阪市	西区	新町1-6-12	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	29	なし	153,862	受電負荷開閉器1次側
38	消防局長	住之江消防署南港出張所	大阪市	住之江区	南港中1-1-53	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	24	なし	143,068	受電負荷開閉器1次側
39	消防局長	平野消防署	大阪市	平野区	平野南1-2-9	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	48	なし	369,255	(出迎え)開電AS負荷側
40	消防局長	北消防署与力出張所	大阪市	北区	同心1-5-15	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	31	なし	168,679	(出迎え)開電AS負荷側
41	消防局長	東淀川消防署	大阪市	東淀川区	菅原4-4-27	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	65	なし	499,036	受電負荷開閉器1次側
42	消防局長	東淀川消防署西淡路出張所	大阪市	東淀川区	西淡路2-5-5	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	24	なし	155,531	受電負荷開閉器1次側
43	教育長	天王寺図書館	大阪市	天王寺区	上之宮町4-47	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	38	なし	100,490	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
44	教育長	平野図書館	大阪市	平野区	平野東1-8-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	56	なし	176,641	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
45	教育長	浪速図書館	大阪市	浪速区	敷津西1-5-23	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	41	なし	112,270	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
46	都島区長	都島区役所	大阪市	都島区	中野町2-16-20	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	108	なし	529,936	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
47	此花区長	此花区役所	大阪市	此花区	春日出北1-8-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	153	なし	641,014	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
48	西区長	西区役所総合庁舎	大阪市	西区	新町4-5-14	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	274	なし	1,615,317	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
49	港区長	港区役所	大阪市	港区	市岡1-15-25	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	208	なし	1,003,008	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
50	大正区長	大正合同庁舎	大阪市	大正区	千島2-7-95	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	170	なし	739,938	需要場所構内自営柱上に設置した高圧気中負荷開閉器の受電側接続点
51	天王寺区長	天王寺区役所	大阪市	天王寺区	真法院町20-33	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	153	なし	616,272	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
52	天王寺区長	天王寺区保健福祉センター分館	大阪市	天王寺区	上汐4-3-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	73	なし	97,699	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
53	東淀川区長	東淀川区役所	大阪市	東淀川区	豊新2-1-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	254	なし	1,063,544	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
54	東淀川区長	東淀川区役所出張所	大阪市	東淀川区	東淡路4-15-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	83	なし	321,700	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
55	東成区長	東成区役所	大阪市	東成区	大今里西2-8-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	184	なし	739,763	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
56	東成区長	東成区保健福祉センター分館	大阪市	東成区	大今里西1-19-29	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	67	なし	91,245	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
57	旭区長	旭区役所	大阪市	旭区	大宮1-1-17	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	143	なし	686,399	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
58	旭区長	旭区保健福祉センター分館	大阪市	旭区	森小路2-5-26	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	55	なし	51,956	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
59	鶴見区長	鶴見区役所	大阪市	鶴見区	横堤5-4-19	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	212	なし	956,445	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
60	阿倍野区長	阿倍野区役所	大阪市	阿倍野区	文の里1-1-40	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	218	なし	873,501	需要場所における大阪市の構内第1柱上に大阪市が施設した開閉器の電源側接続点
61	住之江区長	住之江区役所	大阪市	住之江区	御崎3-1-17	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	220	なし	1,025,075	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
62	住之江区長	住之江区役所保健福祉センター分館	大阪市	住之江区	浜口東3-5-16	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	25	なし	76,338	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
63	西成区長	西成区保健福祉センター分館	大阪市	西成区	太子1-15-17	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	55	なし	170,702	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
64	健康局長	動物管理センター	大阪市	住之江区	柴谷2-5-74	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	50	なし	207,768	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
65	こども青少年局長	加島第1保育所	大阪市	淀川区	加島1-32-17	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	65	なし	170,630	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
66	こども青少年局長	海老江保育所	大阪市	福島区	海老江6-1-9	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	73	なし	223,246	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
67	こども青少年局長	御崎保育所	大阪市	住之江区	御崎7-2-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	36	なし	96,052	関西電力の開閉器の二次側接続点
68	こども青少年局長	住吉乳児保育所	大阪市	住吉区	帝塚山東5-5-16	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	51	なし	107,790	関西電力の開閉器の二次側接続点
69	こども青少年局長	住吉保育所	大阪市	住吉区	帝塚山東5-9-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	54	なし	108,605	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
70	こども青少年局長	松之宮保育所												

(別紙1) 施設情報等

番号	契約担当者	対象建物	需要場所		電気方式	供給電圧 (V) (標準電圧)	計量電圧 (V) (標準電圧)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	予定契約電力		予定使用電力量 (23ヵ月) (kWh)	需給地点、電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	
										常時電力 (kW) (最大値)	予備電力 (kW)			
72	こども青少年局長	西浜路第1保育所	大阪市	東淀川区	西浜路4-1-13	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	60	なし	99,203	関西電力の開閉器の二次側接続点
73	こども青少年局長	中川保育所	大阪市	生野区	中川2-4-26	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	35	なし	124,072	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
74	こども青少年局長	南大江保育所	大阪市	中央区	農人橋1-1-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	63	なし	181,961	関西電力の開閉器の二次側接続点
75	こども青少年局長	日之出保育所	大阪市	東淀川区	東中島4-11-25	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	85	なし	207,909	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
76	こども青少年局長	矢田教育の森保育所	大阪市	東住吉区	矢田5-2-12	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	66	なし	168,669	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
77	こども青少年局長	浪速第1保育所	大阪市	浪速区	浪速東3-2-53	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	61	なし	134,532	関西電力の開閉器の二次側接続点
78	こども青少年局長	浪速第5保育所	大阪市	浪速区	木津川2-3-46	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	55	なし	128,721	関西電力の開閉器の二次側接続点
79	こども青少年局長	鯉江保育所	大阪市	城東区	今福西1-13-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	55	なし	148,316	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
80	大阪港湾局長	大阪港湾局 2突けい船場	大阪市	港区	海岸通3-4番地内	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	5	なし	11,742	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
81	大阪港湾局長	夢舞大橋(舞洲側)	大阪市	此花区	北港白津1-12-18	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	80	なし	304,977	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
82	大阪港湾局長	夢舞大橋(夢洲側)	大阪市	此花区	夢洲東1-4-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	73	なし	102,466	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
83	大阪港湾局長	大阪港湾局第2突堤事務所	大阪市	港区	海岸通3-4-28	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	127	なし	548,131	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
84	大阪港湾局長	大阪港湾局鶴町事務所	大阪市	大正区	鶴町2-20-47	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	155	なし	517,289	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
85	建設局長	真田山公園野球場	大阪市	天王寺区	真田山町5	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	163	なし	133,772	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
86	消防局長	消防局九条庁舎	大阪市	西区	九条南1-4-15	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	24	なし	123,266	受電負荷開閉器1次側
87	消防局長	東住吉消防署 杭全出張所	大阪市	東住吉区	杭全8-1-16	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	26	なし	166,857	受電負荷開閉器1次側
88	消防局長	中央消防署	大阪市	中央区	内本町2-1-6	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	58	なし	405,909	受電LBS1次側
89	消防局長	東成消防署	大阪市	東成区	大今里西1-27-13	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	87	なし	708,305	受電断路器1次側
90	消防局長	都島消防署	大阪市	都島区	都島本通2-1-8	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	58	なし	319,838	受電負荷開閉器1次側
91	消防局長	東住吉消防署	大阪市	東住吉区	南田辺3-4-5	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	61	なし	365,238	(出迎え) 開電AS負荷側
92	消防局長	東成消防署中本出張所	大阪市	東成区	東中本2-1-9	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	20	なし	103,639	(出迎え) 開電AS負荷側
93	消防局長	阿倍野消防署	大阪市	阿倍野区	松崎町4-4-30	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	45	なし	355,848	受電負荷開閉器1次側
94	消防局長	生野消防署勝山出張所	大阪市	生野区	勝山北3-14-10	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	25	なし	167,642	受電負荷開閉器1次側
95	消防局長	北消防署	大阪市	北区	茶屋町19-41	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	75	なし	394,147	受電負荷開閉器1次側
96	消防局長	東住吉消防署矢田出張所	大阪市	東住吉区	矢田6-7-28	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	25	なし	131,259	受電負荷開閉器1次側
97	消防局長	西成消防署海道出張所	大阪市	西成区	萩之茶屋3-1-12	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	34	なし	247,905	受電負荷開閉器1次側
98	消防局長	港消防署田中出張所	大阪市	港区	田中2-14-11	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	29	なし	136,746	受電負荷開閉器1次側
99	消防局長	浪速消防署浪速出張所	大阪市	浪速区	浪速東3-11-19	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	31	なし	185,857	受電負荷開閉器1次側
100	消防局長	水上消防署	大阪市	港区	築港3-1-47	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	74	なし	489,115	受電負荷開閉器1次側
101	消防局長	中央消防署上町出張所	大阪市	中央区	中寺1-2-28	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	43	なし	195,827	(出迎え) 開電AS負荷側
102	消防局長	淀川消防署加島出張所	大阪市	淀川区	加島1-57-34	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	25	なし	173,532	(出迎え) 開電AS負荷側
103	消防局長	阿倍野消防署阪南出張所	大阪市	阿倍野区	播磨町1-23-17	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	36	なし	196,853	(出迎え) 開電AS負荷側
104	消防局長	此花消防署	大阪市	此花区	春日出北1-8-30	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	86	なし	567,002	(出迎え) 開電AS負荷側
105	大阪港湾局長	舞洲緑道	大阪市	此花区	北港緑地2-1-10	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	14	なし	83,494	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
106	建設局長	道頓堀川水門	大阪市	浪速区	幸町3-9-43	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	146	なし	369,912	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
107	建設局長	東横堀川水門	大阪市	中央区	高麗橋1-2-5	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	176	なし	375,358	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
108	建設局長	加美巽川排水機場	大阪市	生野区	箕中1-2-13	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	143	なし	55,643	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
109	建設局長	住吉川ポンプ場	大阪市	住之江区	緑木2-2-25	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	60	なし	129,277	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
110	大阪港湾局長	常吉ポンプ場	大阪市	此花区	常吉1-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	47	なし	15,976	需要場所構内自営柱上に大阪市が設置した高圧交流気中開閉器の電源側接続点
合計											16,522	3,100	66,410,600	

(別紙4) 請求先等

番号	対象建物	需要場所	請求先	請求書送付場所
1	大阪市役所本庁舎	大阪市 北区 中之島1-3-20	大阪市総務局行政部総務課(庁舎管理グループ)	大阪市 北区 中之島1-3-20
2	北区役所総合庁舎	大阪市 北区 扇町2-1-27	北区役所 総務課	大阪市 北区 扇町2-1-27
3	中央区役所総合庁舎	大阪市 中央区 久太郎町1-2-27	中央区役所総務課	大阪市 中央区 久太郎町1-2-27
4	住吉区役所	大阪市 住吉区 南住吉3-15-55	住吉区役所 総務課	大阪市 住吉区 南住吉3-15-55
5	中央子ども相談センター分館	大阪市 中央区 森ノ宮中央1-17-5	大阪市中央子ども相談センター 運営担当	大阪市 中央区 森ノ宮中央1-17-5
6	中央子ども相談センター	大阪市 浪速区 浪速東1-1-90	大阪市中央子ども相談センター 運営担当	大阪市 浪速区 浪速東1-1-90
7	城東区複合施設	大阪市 城東区 中央3-5-45	城東区役所 総務課	大阪市 城東区 中央3-5-45
8	平野区役所	大阪市 平野区 背戸口3-8-19	平野区役所総務課	大阪市 平野区 背戸口3-8-19
9	福島区役所	大阪市 福島区 大開1-8-1	福島区役所企画総務課(総務)	大阪市 福島区 大開1-8-1
10	浪速区役所	大阪市 浪速区 敷津東1-4-20	浪速区役所総務課	大阪市 浪速区 敷津東1-4-20
11	生野区役所	大阪市 生野区 勝山南3-1-19	生野区役所企画総務課	大阪市 生野区 勝山南3-1-19
12	平野区北部サービスセンター	大阪市 平野区 加美鞍作1-9-3	平野区役所総務課(平野区北部サービスセンター分)	大阪市 平野区 背戸口3-8-19
13	西部環境事業センター	大阪市 大正区 小林西1-20-29	西部環境事業センター	大阪市 大正区 小林西1-20-29
14	中部環境事業センター出張所	大阪市 浪速区 塩草2-1-1	中部環境事業センター出張所	大阪市 浪速区 塩草2-1-1
15	瓜破斎場	大阪市 平野区 瓜破東4-4-146	環境局 総務部 施設管理課(斎場霊園)	大阪市 阿倍野区 阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階
16	西南環境事業センター	大阪市 住之江区 泉1-1-111	西南環境事業センター	大阪市 住之江区 泉1-1-111
17	中部環境事業センター	大阪市 東住吉区 杭全1-6-28	中部環境事業センター	大阪市 東住吉区 杭全1-6-28
18	東部環境事業センター	大阪市 生野区 翼中1-1-4	東部環境事業センター	大阪市 生野区 翼中1-1-4
19	東北環境事業センター	大阪市 東淀川区 上新庄1-2-20	東北環境事業センター	大阪市 東淀川区 上新庄1-2-20
20	南部環境事業センター	大阪市 西成区 南津守5-5-26	南部環境事業センター	大阪市 西成区 南津守5-5-26
21	もと今福出張所	大阪市 城東区 今福東2-1-18	東部方面管理事務所	大阪市 城東区 中浜1-17-10
22	上之宮出張所	大阪市 天王寺区 上之宮町3-20	西部方面管理事務所管理課	大阪市 西成区 津守2-7-13
23	市岡工営所	大阪市 港区 市岡2-15-74	西部方面管理事務所管理課	大阪市 西成区 津守2-7-13
24	十三工営所	大阪市 淀川区 野中南2-8-41	北部方面管理事務所管理課	大阪市 此花区 高見1-2-47
25	野田工営所	大阪市 福島区 野田6-2-16	北部方面管理事務所管理課	大阪市 此花区 高見1-2-47
26	桜之宮野球場	大阪市 都島区 中野町1-10	建設局鶴見緑地公園事務所	大阪市 鶴見区 緑地公園2-163
27	大阪城公園事務所	大阪市 中央区 大阪城3-11	建設局大阪城公園事務所	大阪市 中央区 大阪城3-11
28	小林公園野球場	大阪市 大正区 小林東2-6	建設局八幡屋公園事務所	大阪市 港区 田中3-1
29	浅香中央公園	大阪市 住吉区 浅香1-4-63	建設局長居公園事務所	大阪市 東住吉区 長居公園1-1
30	扇町公園事務所	大阪市 北区 扇町1-1-21	建設局扇町公園事務所	大阪市 北区 扇町1-1-21
31	中之島公園	大阪市 北区 中之島1-1-5	建設局扇町公園事務所	大阪市 北区 扇町1-1-21
32	十三野球場	大阪市 淀川区 十三元今里1-1-41	建設局十三公園事務所	大阪市 淀川区 十三元今里1-1-41
33	天王寺動物園事務所	大阪市 天王寺区 茶臼山町1-108	建設局真田山公園事務所	大阪市 天王寺区 真田山町5-70
34	松島公園野球場	大阪市 西区 千代崎1-3	建設局大阪城公園事務所	大阪市 中央区 大阪城3-11
35	桃谷公園野球場	大阪市 生野区 桃谷1	建設局真田山公園事務所	大阪市 天王寺区 真田山町5-70
36	西淀川消防署佃出張所	大阪市 西淀川区 佃4-5-2	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
37	西消防署新町出張所	大阪市 西区 新町1-6-12	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
38	住之江消防署南港出張所	大阪市 住之江区 南港中1-1-53	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
39	平野消防署	大阪市 平野区 平野南1-2-9	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
40	北消防署与力出張所	大阪市 北区 同心1-5-15	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
41	東淀川消防署	大阪市 東淀川区 首原4-4-27	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
42	東淀川消防署西淡路出張所	大阪市 東淀川区 西淡路2-5-5	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
43	天王寺図書館	大阪市 天王寺区 上之宮町4-47	中央図書館総務担当	大阪市 西区 北堀江4-3-2
44	平野図書館	大阪市 平野区 平野東1-8-2	中央図書館総務担当	大阪市 西区 北堀江4-3-2
45	浪速図書館	大阪市 浪速区 敷津西1-5-23	中央図書館総務担当	大阪市 西区 北堀江4-3-2
46	都島区役所	大阪市 都島区 中野町2-16-20	都島区役所総務課	大阪市 都島区 中野町2-16-20
47	此花区役所	大阪市 此花区 春日出北1-8-4	此花区役所総務課	大阪市 此花区 春日出北1-8-4
48	西区役所総合庁舎	大阪市 西区 新町4-5-14	西区役所総務課	大阪市 西区 新町4-5-14
49	港区役所	大阪市 港区 市岡1-15-25	港区役所総務課	大阪市 港区 市岡1-15-25
50	大正合同庁舎	大阪市 大正区 千島2-7-95	大正区役所総務課	大阪市 大正区 千島2-7-95
51	天王寺区役所	大阪市 天王寺区 真法院町20-33	天王寺区役所 企画総務課	大阪市 天王寺区 真法院町20-33
52	天王寺区保健福祉センター分館	大阪市 天王寺区 上汐4-3-2	天王寺区役所 企画総務課	大阪市 天王寺区 真法院町20-33
53	東淀川区役所	大阪市 東淀川区 豊新2-1-4	東淀川区役所	大阪市 東淀川区 豊新2-1-4
54	東淀川区役所出張所	大阪市 東淀川区 東淡路4-15-1	東淀川区役所	大阪市 東淀川区 豊新2-1-4
55	東成区役所	大阪市 東成区 大今里西2-8-4	東成区役所総務課	大阪市 東成区 大今里西2-8-4
56	東成区保健福祉センター分館	大阪市 東成区 大今里西1-19-29	東成区役所総務課	大阪市 東成区 大今里西2-8-4
57	旭区役所	大阪市 旭区 大宮1-1-17	旭区役所 総務課	大阪市 旭区 大宮1-1-17
58	旭区保健福祉センター分館	大阪市 旭区 森小路2-5-26	旭区役所 総務課	大阪市 旭区 大宮1-1-17
59	鶴見区役所	大阪市 鶴見区 横堤5-4-19	鶴見区役所総務課	大阪市 鶴見区 横堤5-4-19
60	阿倍野区役所	大阪市 阿倍野区 文の里1-1-40	阿倍野区役所総務課	大阪市 阿倍野区 文の里1-1-40
61	住之江区役所	大阪市 住之江区 御崎3-1-17	住之江区役所総務課	大阪市 住之江区 御崎3-1-17
62	住之江区役所保健福祉センター分館	大阪市 住之江区 浜口東3-5-16	住之江区役所総務課	大阪市 住之江区 御崎3-1-17
63	西成区保健福祉センター分館	大阪市 西成区 太子1-15-17	西成区保健福祉センター分館	大阪市 西成区 太子1-15-17
64	動物管理センター	大阪市 住之江区 柴谷2-5-74	健康局生活衛生部生活衛生課	大阪市 北区 中之島1-3-20
65	加島第1保育所	大阪市 淀川区 加島1-32-17	子ども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
66	海老江保育所	大阪市 福島区 海老江6-1-9	子ども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
67	御崎保育所	大阪市 住之江区 御崎7-2-4	子ども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
68	住吉乳児保育所	大阪市 住吉区 帝塚山東5-5-16	子ども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
69	住吉保育所	大阪市 住吉区 帝塚山東5-9-4	子ども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階

70	松之宮保育所	大阪市 西成区 旭2-7-17	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
71	森小路保育所	大阪市 旭区 森小路2-5-29	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
72	西淡路第1保育所	大阪市 東淀川区 西淡路4-1-13	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
73	中川保育所	大阪市 生野区 中川2-4-26	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
74	南大江保育所	大阪市 中央区 農人橋1-1-2	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
75	日之出保育所	大阪市 東淀川区 東中島4-11-25	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
76	矢田教育の森保育所	大阪市 東住吉区 矢田5-2-12	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
77	浪速第1保育所	大阪市 浪速区 浪速東3-2-53	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
78	浪速第5保育所	大阪市 浪速区 木津川2-3-46	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
79	鯉江保育所	大阪市 城東区 今福西1-13-4	こども青少年局幼保施設部保育所運営課	大阪市 西区 立売堀4-10-18 阿波座センタービル4階
80	大阪港湾局 2突けい船場	大阪市 港区 海岸通3-4番地内	大阪港湾局施設管理部海務課(海務)	大阪市 港区 海岸通3-4-28
81	夢舞大橋(舞洲側)	大阪市 此花区 北港白津1-12-18	大阪港湾局施設管理部施設課(施設管理)	大阪市 港区 海岸通3-4-28
82	夢舞大橋(夢洲側)	大阪市 此花区 夢洲東1-4-2	大阪港湾局施設管理部施設課(施設管理)	大阪市 港区 海岸通3-4-28
83	大阪港湾局第2突堤事務所	大阪市 港区 海岸通3-4-28	大阪港湾局総務部総務課(庶務)	大阪市 住之江区 南港北2-1-10ATCビルITM棟10階
84	大阪港湾局鶴町事務所	大阪市 大正区 鶴町2-20-47	大阪港湾局総務部総務課(庶務)	大阪市 住之江区 南港北2-1-10ATCビルITM棟10階
85	真田山公園野球場	大阪市 天王寺区 真田山町5	建設局真田山公園事務所	大阪市 天王寺区 真田山町5-70
86	消防局九条庁舎	大阪市 西区 九条南1-4-15	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
87	東住吉消防署 杭全出張所	大阪市 東住吉区 杭全8-1-16	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
88	中央消防署	大阪市 中央区 内本町2-1-6	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
89	東成消防署	大阪市 東成区 大今里西1-27-13	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
90	都島消防署	大阪市 都島区 都島本通2-1-8	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
91	東住吉消防署	大阪市 東住吉区 南田辺3-4-5	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
92	東成消防署中本出張所	大阪市 東成区 東中本2-1-9	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
93	阿倍野消防署	大阪市 阿倍野区 松崎町4-4-30	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
94	生野消防署勝山出張所	大阪市 生野区 勝山北3-14-10	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
95	北消防署	大阪市 北区 茶屋町19-41	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
96	東住吉消防署矢田出張所	大阪市 東住吉区 矢田6-7-28	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
97	西成消防署海道出張所	大阪市 西成区 萩之茶屋3-1-12	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
98	港消防署田中出張所	大阪市 港区 田中2-14-11	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
99	浪速消防署浪速出張所	大阪市 浪速区 浪速東3-11-19	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
100	水上消防署	大阪市 港区 築港3-1-47	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
101	中央消防署上町出張所	大阪市 中央区 中寺1-2-28	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
102	淀川消防署加島出張所	大阪市 淀川区 加島1-57-34	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
103	阿倍野消防署阪南出張所	大阪市 阿倍野区 播磨町1-23-17	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
104	此花消防署	大阪市 此花区 春日出北1-8-30	大阪市消防局総務部総務課	大阪市 西区 九条南1-12-54
105	舞洲緑道	大阪市 此花区 北港緑地2-1-10	大阪港湾局施設管理部施設課(緑地管理)	大阪市 港区 海岸通3-4-28
106	道頓堀川水門	大阪市 浪速区 幸町3-9-43	西部方面管理事務所管理課	大阪市 西成区 津守2-7-13
107	東横堀川水門	大阪市 中央区 高麗橋1-2-5	西部方面管理事務所管理課	大阪市 西成区 津守2-7-13
108	加美巽川排水機場	大阪市 生野区 巽中1-2-13	道路河川部河川課	大阪市 住之江区 南港北2-1-10 ATCビル ITM棟6階
109	住吉川ポンプ場	大阪市 住之江区 緑木2-2-25	道路河川部河川課	大阪市 住之江区 南港北2-1-10 ATCビル ITM棟6階
110	常吉ポンプ場	大阪市 此花区 常吉1-1	大阪港湾局施設管理部施設課(施設管理)	大阪市 港区 海岸通3-4-28

(別紙5) 発電設備(参考)

番号	対象建物	発電設備				
		常用/ 非常用	発電方式等	定格出力 (kW)	定格電圧 (V)	設置年度
1	大阪市役所本庁舎	非常用	ガスタービン	1000×2	6,600	H25
		常用	太陽光	25×2	202	H22 R6
2	北区役所総合庁舎	非常用	ガスタービン	240	202	H1.2
3	中央区役所総合庁舎	非常用	ガスタービン	300	210	H1.2
		非常用	ディーゼル	15	200/100	H31.3
4	住吉区役所	非常用	ディーゼル	754	6600	H19.11
5	中央こども相談センター分館	非常用	ディーゼル	320	6600	S53.8
6	中央こども相談センター	非常用	ディーゼル	225	210	R6
7	城東区複合施設	非常用	ディーゼル	565	6600	H27
8	平野区役所	非常用	ディーゼル	600	6600	H13.8
		非常用	ディーゼル	15	100	H31.1
9	福島区役所	常用	太陽光	5	202	H19.9
		非常用	ディーゼル	500	6600	H19.9
10	浪速区役所	非常用	ディーゼル	500	6000	H13.10
11	生野区役所	常用	太陽光	10	300	H22
		非常用	ディーゼル	600	6600	H16.11
12	平野区北部サービスセンター	なし				
13	西部環境事業センター	なし				
14	中部環境事業センター出張所	非常用	ガスタービン	160	210	H9

(別紙5) 発電設備(参考)

番号	対象建物	発電設備				
		常用/ 非常用	発電方式等	定格出力 (kW)	定格電圧 (V)	設置年度
15	瓜破斎場	常用	太陽光	5	200	H22
		常用	ガスエンジン	4	200	H22
		常用	ガスエンジン	4	200	H22
		常用	ガスエンジン	4	200	H22
		常用	ガスエンジン	4	200	H22
		常用	ガスエンジン	4	200	H22
		常用	ガスエンジン	4	200	H22
		常用	ガスエンジン	4	200	H22
		常用	ガスエンジン	4	200	H22
		常用	ガスエンジン	4	200	H22
16	西南環境事業センター	なし				
17	中部環境事業センター	なし				
18	東部環境事業センター	なし				
19	東北環境事業センター	なし				
20	南部環境事業センター	なし				
21	もと今福出張所	非常用	ディーゼル	64	220	H14.2
22	上之宮出張所	非常用	ディーゼル	48	220	H18.9
23	市岡工営所	非常用	ディーゼル	72	220	H13.4
24	十三工営所	非常用	ディーゼル	40	220	H12.5
25	野田工営所	非常用	ディーゼル	60	220	
26	桜之宮野球場	なし				

(別紙5) 発電設備(参考)

番号	対象建物	発電設備				
		常用/ 非常用	発電方式等	定格出力 (kW)	定格電圧 (V)	設置年度
27	大阪城公園事務所	なし				
28	小林公園野球場	なし				
29	浅香中央公園	なし				
30	扇町公園事務所	なし				
31	中之島公園	なし				
32	十三野球場	なし				
33	天王寺動物園事務所	なし				
34	松島公園野球場	なし				
35	桃谷公園野球場	なし				
36	西淀川消防署佃出張所	非常用	ディーゼル	72	220	H13
37	西消防署新町出張所	非常用	ディーゼル	72	210	H19
38	住之江消防署南港出張所	なし				
39	平野消防署	非常用	ディーゼル	120	210	H23
40	北消防署与力出張所	非常用	ディーゼル	72	210	H14
41	東淀川消防署	非常用	ディーゼル	240	220	H15
42	東淀川消防署西淡路出張所	非常用	ディーゼル	72	210	H16
43	天王寺図書館	なし				
44	平野図書館	なし				
45	浪速図書館	なし				
46	都島区役所	非常用	ディーゼル	252	220	H13.4

(別紙5) 発電設備(参考)

番号	対象建物	発電設備				
		常用/ 非常用	発電方式等	定格出力 (kW)	定格電圧 (V)	設置年度
47	此花区役所	常用	太陽光	16	200	H27.3
		非常用	ディーゼル	260	210	H11.1
		非常用	ディーゼル	15	200	H30.2
48	西区役所総合庁舎	非常用	ディーゼル	480	6600	H9.10
49	港区役所	常用	太陽光	10	200	H27.3
		常用	太陽光	10	200	H27.3
		非常用	ディーゼル	480	6600	H9.3
		非常用	ディーゼル	15	200	H30.3
50	大正合同庁舎	常用	太陽光	10	202	H23
		非常用	ディーゼル	320	120	H15
51	天王寺区役所	常用	太陽光	10	202	H27.3
		非常用	ガスタービン	320	6600	H8.6
		非常用	ディーゼル	15	200	H31.2
52	天王寺区保健福祉センター分館	なし				
53	東淀川区役所	非常用	ディーゼル	240	220	H25.7
54	東淀川区役所出張所	なし				
55	東成区役所	常用	太陽光	10	202	H23
		非常用	ディーゼル	320	120	H15
56	東成区保健福祉センター分館	なし				

(別紙5) 発電設備(参考)

番号	対象建物	発電設備				
		常用/ 非常用	発電方式等	定格出力 (kW)	定格電圧 (V)	設置年度
57	旭区役所	常用	太陽光	10	200	H23
		非常用	ディーゼル	200	220	H15
		非常用	ディーゼル	15	220	H30
58	旭区保健福祉センター分館	なし				
59	鶴見区役所	常用	太陽光	15	210	H28.3
		非常用	ディーゼル	208	220	H27.9
60	阿倍野区役所	常用	太陽光	10	200	H23.3
		常用	太陽光	10	202	H27.2
		常用	太陽光	10	202	H27.2
		非常用	ディーゼル	300	220	H12
61	住之江区役所	非常用	ディーゼル	180	220	H26.8
		非常用	ディーゼル	15	200	H30.11
62	住之江区役所保健福祉センター分館	なし				
63	西成区保健福祉センター分館	なし				
64	動物管理センター	なし				
65	加島第1保育所	なし				
66	海老江保育所	なし				
67	御崎保育所	なし				
68	住吉乳児保育所	なし				
69	住吉保育所	なし				
70	松之宮保育所	なし				

(別紙5) 発電設備(参考)

番号	対象建物	発電設備				
		常用/ 非常用	発電方式等	定格出力 (kW)	定格電圧 (V)	設置年度
71	森小路保育所	なし				
72	西淡路第1保育所	なし				
73	中川保育所	なし				
74	南大江保育所	なし				
75	日之出保育所	なし				
76	矢田教育の森保育所	なし				
77	浪速第1保育所	なし				
78	浪速第5保育所	なし				
79	鯉江保育所	なし				
80	大阪港湾局 2突けい船場	なし				
81	夢舞大橋(舞洲側)	なし				
82	夢舞大橋(夢洲側)	なし				
83	大阪港湾局第2突堤事務所	非常用	ディーゼル	40	210	R2
		非常用	ディーゼル	34.4	210	H25
84	大阪港湾局鶴町事務所	非常用	ディーゼル	40	210	R2
85	真田山公園野球場	なし				
86	消防局九条庁舎	非常用	ディーゼル	104	220/110	H12
87	東住吉消防署 杭全出張所	非常用	ディーゼル	72	210	H15
88	中央消防署	非常用	ディーゼル	80	220	R3

(別紙5) 発電設備(参考)

番号	対象建物	発電設備				
		常用/ 非常用	発電方式等	定格出力 (kW)	定格電圧 (V)	設置年度
89	東成消防署	非常用	ディーゼル	240	220	H23
		常用	太陽光	10	202	H27
90	都島消防署	非常用	ディーゼル	120	210	H20
91	東住吉消防署	非常用	ディーゼル	120	220	H26
92	東成消防署中本出張所	非常用	ディーゼル	80	210	H12
93	阿倍野消防署	非常用	ディーゼル	140	220	H14
94	生野消防署勝山出張所	非常用	ディーゼル	72	210	H13
95	北消防署	非常用	ディーゼル	120	220	H12
96	東住吉消防署矢田出張所	非常用	ディーゼル	72	210	H13
97	西成消防署海道出張所	非常用	ディーゼル	120	220	H13
98	港消防署田中出張所	非常用	ディーゼル	104	220	H12
99	浪速消防署浪速出張所	なし				
100	水上消防署	非常用	ガスタービン	320	220	H10
101	中央消防署上町出張所	なし				
102	淀川消防署加島出張所	なし				
103	阿倍野消防署阪南出張所	非常用	ディーゼル	72	210	H13
104	此花消防署	非常用	ディーゼル	240	220	H27
105	舞洲緑道	なし				
106	道頓堀川水門	なし				
107	東横堀川水門	なし				
108	加美巽川排水機場	非常用	ディーゼル	300	440	H10.4

(別紙5) 発電設備(参考)

番号	対象建物	発電設備				
		常用/ 非常用	発電方式等	定格出力 (kW)	定格電圧 (V)	設置年度
109	住吉川ポンプ場	なし				
110	常吉ポンプ場	非常用	ディーゼル	100	220	H5.3

(様式1)

年 月 日

特定電源割当証明書 (年 月～ 年 月分)

大阪市長 様

所在地
名称
代表者名

以下のとおり大阪市に電力を供給したことをここに証する。

1 供給施設

〇〇〇〇

2 供給期間

〇年〇月〇日～〇年〇月〇日

3 供給電力

A 非化石証書等を付けた FIT 電力 100%の電力

B 非 FIT 電力 (再生可能エネルギー由来) 100%の電力

※該当するものにチェックを入れること

4 供給元電源情報

供給元発電所	
所在地	
発電方法	
供給電力量	kWh
割当電力量	kWh

※供給元が複数ある場合は表を追加して記載すること。

※同様の内容が記載された任意の様式も可

(様式2-1)

年 月 日

特定電源割当証明書 (年 月～ 年 月分)

大阪市長 様

所在地
名称
代表者名

以下のとおり供給元電源情報(様式2-2)に記載の割当電力量に係る環境価値について、大阪市に移転したこと、及びいかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。

1 供給施設

○○○○

2 供給期間

○年○月○日～○年○月○日

3 供給電力

A 非化石証書等を付けたFIT電力100%の電力

B 非FIT電力(再生可能エネルギー由来)100%の電力

※該当するものにチェックを入れること

4 各月の再生可能エネルギー由来電力の供給実績

様式2-2のとおり

※同様の内容が記載された任意の様式も可

再生可能エネルギー由来電力の供給実績

1 供給元電源情報(再生可能エネルギー由来電力)

年月※1	供給元発電所名	所在地	発電方法	割当電力量(kWh)
○年4月	○○発電所	○○県○○市○○	太陽光	○○
○年5月				
○年6月				
○年7月				
○年8月				
○年9月				
○年10月				
○年11月				
○年12月				
○年1月				
○年2月				
○年3月				
合計(kWh)				

※1 月ごとの供給元発電所が複数ある場合は行を追加して記載すること。

2 証書による環境価値移転量

年月※2	供給発電所名	所在地	発電方法	環境価値移転量(kWh)	証書等取得月※3	証書の種類
○年4月	○○発電所	○○県○○市○○	太陽光	○○	○年○月	○○
○年5月						
○年6月						
○年7月						
○年8月						
○年9月						
○年10月						
○年11月						
○年12月						
○年1月						
○年2月						
○年3月						
合計(kWh)						

※2 月ごとの環境価値移転に係る証書が複数ある場合は行を追加して記載すること。

※3 証書等取得月については、令和8年度は、令和9年3月31日、令和9年度は、令和10年2月29日までの期間とすること。

注：非化石証書等の環境価値を証明する資料を合わせて提出すること。

※同様の内容が記載された任意の様式も可