

別添

アーケードの自主点検表

※ A又はBを○で囲んでください。

| 構造設備 | 点検事項 |
|---------------|--|
| 屋根 | 1. 屋根葺材料（網入りガラス、強化ポリエステル板、網入り硬質塩化ビニル板等）は、破損して 《A いない B いる》 2. 開放屋根の開閉は、スムーズに 《A できる B できない》 3. 未承認で天井（ルーバー、天井等）を設置して 《A いない B いる》 4. 開放装置の操作ボタン又はハンドル等は、見やすく使いやすい状態に維持されて 《A いる B いない》 5. 開放装置の電動から手動への切替要領を記入した掲示板は、適切に維持されて 《A いる B いない》 6. 常時開放しておく必要のある部分は閉鎖して 《A いない B いる》 |
| 柱 はり | 1. 柱やはり、けた等にさびは発生して 《A いない B いる》 2. 柱は凹んだり、曲がったりして 《A いない B いる》 3. 柱の位置を街角等交通の支障となる位置に変更して 《A いない B いる》 |
| 側面建築物 | 1. 側面建築物の道路に面したところは、防火改修（シャッター、サッシ、網入りガラス、モルタル塗等）がなされて 《A いる B いない》 2. 在来建築物の屋上等に違法な増築が 《A ない B ある》 3. 突出看板は基準どおり設置されて 《A いる B いない》 |
| 消火足場 登はん梯子 | 1. 消防活動に支障となる物件が足場上又は登はん梯子の登り口に放置されて 《A いない B いる》 2. 電線、電話線、テレビフィーダー線等は、消防活動の障害になって 《A いない B いる》 3. 足場の手すりにテレビアンテナを取り付けて 《A いない B いる》 4. 折損部分、老朽化部分は 《A ない B ある》 5. 赤色に塗装されて 《A いる B いない》 6. 登はん梯子の下方にあるスライド部分又は取りはずしてある梯子の維持管理は、十分に行われて 《A いる B いない》 |

