



建築物総合環境計画概要書 新築


■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2)

1-1 建物概要


建物名称	(仮称)大阪市福島区大開1丁目マンション新築工事		
建設地	福島区大開1丁目		
建築用途	共同住宅(駐輪場付)		
建築主			
設計者			
敷地面積	614.48	m ²	
建築面積	213.62	m ²	
延床面積	2,505.05	m ²	
構造/階数	RC造	/	地上14階
完了年(予定)	2022年9月		

1-2 外観


2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)



2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)




2-3 大項目の評価(レーダーチャート)




2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質


Q1 室内環境



Q2 サービス性能




Q3 室外環境 (敷地内)




LR 環境負荷低減性


LR1 エネルギー



LR2 資源・マテリアル



LR3 敷地外環境



3 設計上の配慮事項

総合
特になし

その他
特になし

Q1 室内環境

音環境、シックハウス性能等性能を向上

Q2 サービス性能

耐用年数の長い配管材料の使用

Q3 室外環境 (敷地内)

特になし

LR1 エネルギー

LED照明器具の使用

LR2 資源・マテリアル

環境に配慮した材料や有害物質を含まない材料の利用

LR3 敷地外環境

ライフサイクルCO₂の抑制

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 1.0

ラベル表示



環境性能	評価点	
(1)CO2削減	3.0	
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮	3.3
配慮事項	ライフサイクルCO2の抑制	

環境性能	評価点	
(2)みどり・ヒートアイランド対策	2.0	
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能		概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出	1.0
Q3 / 3 /3.2/	敷地内温熱環境の向上	3.0
LR3/ 2 /2.2/	温熱環境悪化の改善	2.0
配慮事項	なし	

環境性能	評価点	
(3)建物の断熱性	3.0	
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制	3.0
配慮事項	等級3相当を確保	

環境性能	評価点	
(4)エネルギー削減	4.0	
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化	3.6
配慮事項	LED照明器具の使用	

省エネルギー基準計算結果

基準
適合状況

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4（相当）以上、非住宅部分が1.0以下であること
 ※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること（新築時）
 （基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること）

外皮性能	住宅部分（品確法等級）	非住宅部分[BEI][BEIm]
	等級3（相当）	-
一次エネルギー消費量	建物全体[BEI][BEIm]	住宅部分[BEI]
	0.94	0.94
		非住宅部分[BEI][BEIm]
		-