




建築物総合環境計画概要書 新築

■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.


1-1 建物概要

建物名称	加賀屋小学校増築その他工事		
建設地	住之江区北加賀屋2丁目		
建築用途	小学校(体育館)		
建築主	大阪市長		
設計者	大阪市都市整備局		
敷地面積	12,775.34	m ²	
建築面積	929.54	m ²	
延床面積	910.99	m ²	
構造/階数	RC造	/	地上2階
完了年(予定)	2024年2月		


1-2 外観




2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)




2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)



3 設計上の配慮事項

総合	特になし		その他	特になし	
Q1 室内環境	特になし		Q2 サービス性能	特になし	
LR1 エネルギー	特になし		Q3 室外環境 (敷地内)	特になし	
			LR2 資源・マテリアル	特になし	
			LR3 敷地外環境	特になし	

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 1.3

ラベル表示



環境性能	評価点
(1)CO2削減	4.0
CO2削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮 3.5
配慮事項	特になし

環境性能	評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策	3.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能	概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出 3.0
Q3 / 3 / 3.2/	敷地内温熱環境の向上 3.0
LR3/ 2 / 2.2/	温熱環境悪化の改善 2.0
配慮事項	特になし

環境性能	評価点
(3)建物の断熱性	5.0
CO2削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制 4.5
配慮事項	特になし

環境性能	評価点
(4)エネルギー削減	4.0
CO2削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化 4.4
配慮事項	特になし

省エネルギー基準計算結果

基準 適合状況	適合
------------	----

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4（相当）以上、非住宅部分が1.0以下であること
 ※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること（新築時）
 （基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること）

	住宅部分（品確法等級）	非住宅部分[BEI][BEIm]
外皮性能	- (相当)	0.85
	建物全体[BEI][BEIm]	住宅部分[BEI]
一次エネルギー消費量	0.66	-
		非住宅部分[BEI][BEIm]
		0.66