



建築物総合環境計画概要書 新築


■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2)

1-1 建物概要


建物名称	(仮称)住之江公園賃貸マンション開発プロジェクト		
建設地	住之江区南加賀屋2丁目		
建築用途	共同住宅(貸店舗、駐車場、バイク置場、駐輪場付)		
建築主			
設計者			
敷地面積	1,009.01	m ²	
建築面積	375.74	m ²	
延床面積	4,695.52	m ²	
構造/階数	RC造	/	地上15階
完了年(予定)	2024年2月		

1-2 外観


2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)



2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)




2-3 大項目の評価(レーダーチャート)




2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質



LR 環境負荷低減性



3 設計上の配慮事項

総合 特になし	その他 特になし	
Q1 室内環境 外皮性能等級3の確保、音環境、シックハウス性能等 全体的な性能を向上	Q2 サービス性能 耐用年数の長い材料の使用	Q3 室外環境 (敷地内) 特になし
LR1 エネルギー LED照明器具の使用	LR2 資源・マテリアル 環境に配慮した材料や有害物質を含まない材料の利用	LR3 敷地外環境 ライフサイクルCO ₂ の抑制

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 0.9

ラベル表示



環境性能	評価点
(1)CO ₂ 削減	3.0
CO ₂ 削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮 3.2
配慮事項	特になし

環境性能	評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策	2.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能	概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出 1.0
Q3 / 3 /3.2/	敷地内温熱環境の向上 3.0
LR3/ 2 /2.2/	温熱環境悪化の改善 2.0
配慮事項	特になし

環境性能	評価点
(3)建物の断熱性	3.0
CO ₂ 削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制 3.0
配慮事項	特になし

環境性能	評価点
(4)エネルギー削減	3.0
CO ₂ 削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化 3.0
配慮事項	特になし

省エネルギー基準計算結果

基準
適合状況

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4（相当）以上、非住宅部分が1.0以下であること
 ※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること（新築時）
 （基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること）

外皮性能 住宅部分（品確法等級） 等級3（相当） 非住宅部分[BEI][BEIm] -

一次エネルギー消費量 建物全体[BEI][BEIm] 1.00 住宅部分[BEI] 1.00 非住宅部分[BEI][BEIm] -