



建築物総合環境計画概要書 新築

■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1)


1-1 建物概要

建物名称	(仮称)東住吉区今川4丁目共同住宅 新築工事		
建設地	東住吉区今川4丁目		
建築用途	共同住宅		
建築主			
設計者			
敷地面積	635.65	m ²	
建築面積	294.80	m ²	
延床面積	2,098.41	m ²	
構造/階数	RC造	/	地上9階
完了年(予定)	2027年3月		


1-2 外観




2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)




2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)



3 設計上の配慮事項

総合 特になし	その他 特になし	
Q1 室内環境 内装仕上材、合板類、断熱材、保温材、緩衝材、内装下地材、内部建具、及び接着剤についてはシックハウス対策仕様として全て、F☆☆☆☆品としました	Q2 サービス性能 それぞれタイプごとの部屋を25㎡以上として、利用者の快適性向上に留意し計画しました	Q3 室外環境 (敷地内) 限られた空地部分を有効に活用し敷地内の緑化に配慮しました
LR1 エネルギー 特になし	LR2 資源・マテリアル 特になし	LR3 敷地外環境 L C C O ₂ の抑制に努めました

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 0.7

ラベル表示



環境性能		評価点
(1)CO2削減		3.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮	3.2
配慮事項		

環境性能		評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策		2.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能		概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出	1.0
Q3 / 3 /3.2/	敷地内温熱環境の向上	2.0
LR3/ 2 /2.2/	温熱環境悪化の改善	2.0
配慮事項		

環境性能		評価点
(3)建物の断熱性		4.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制	4.0
配慮事項		

環境性能		評価点
(4)エネルギー削減		4.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化	3.8
配慮事項		

省エネルギー基準計算結果

基準適合状況	適合
--------	----

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4（相当）以上、非住宅部分が1.0以下であること
※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること（新築時）
（基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること）

外皮性能	住宅部分（品確法等級）	非住宅部分[BPI][BPI _m]	
	等級4 (相当)	-	
一次エネルギー消費量	建物全体[BEI][BEI _m]	住宅部分[BEI]	非住宅部分[BEI][BEI _m]
	0.92	0.92	-