

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和4年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
西屋内プール 大阪市西区本田1丁目4-16	2F プール室	0.008未満	0.007	0.033	0.052	0.002未満	0.002未満	
東住吉スポーツセンター 大阪市東住吉区公園南矢田4-30-3	1F 第一体育場	0.016	0.006	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 第二体育場	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
城東スポーツセンター 大阪市城東区鳴野西2-1-21	1F 第一体育場	0.013	0.003	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 第二体育場	0.016	0.003未満	0.007	0.002	0.002未満	0.002未満	
中本小学校増築その他工事 大阪市東成区中本4丁目2-32	1F 特別支援教室3	0.015	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室2	0.009	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室	0.020	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.022	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.015	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 会議室	0.015	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 理科準備室	0.024	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 理科室	0.020	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽準備室	0.024	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.021	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F 男子更衣室	0.011	0.017	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満		
瓜破小学校増築その他工事 大阪市平野区瓜破5丁目3-11	1F 理科室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 教室2-1	0.008未満	0.015	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 学習室	0.008未満	0.004	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	1F 図工室	0.008未満	0.003	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F 音楽室	0.008未満	0.005	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F パソコン教室	0.008未満	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室4-1	0.008未満	0.011	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室5-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F なかよし学習室①	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F なかよし学習室②	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F なかよし学習室③	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F いきいき教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F 生涯学習室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
3F いきいき活動室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
3F 家庭科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
今津中学校増築その他工事 大阪市鶴見区今津中1-3-55	体育館棟 講堂兼体育館	0.008未満	0.020	0.016	0.028	0.002未満	0.002未満	
	技術室棟 作業室・製図室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪国際交流センター天井改修工事 大阪市天王寺区上本町8丁目2-6	1F 大ホール	0.033	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F ブラザ	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 大会議室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
加美南部小学校増築その他工事 大阪市平野区加美南1丁目9-17	1F 放送室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教具室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務管理室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
諏訪小学校増築その他工事-3 大阪市城東区永田2丁目15-5	1F 放送機械室	0.024	0.007	0.010	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務管理室	0.031	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 管理作業員室	0.025	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 多目的室	0.043	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 図書室	0.029	0.006	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 更衣室	0.026	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 特別支援室(2)	0.066	0.005未満	0.006	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 音楽室	0.021	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 放送室2	0.008未満	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 音楽準備室	0.008未満	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 理科準備室	0.008未満	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 家庭科準備室	0.008未満	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 図工準備室	0.008未満	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
堀川小学校増築その他工事 大阪市北区東天満2丁目10-7	6F 多目的室	0.019	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 図書室	0.024	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 5年5組	0.019	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	既設棟 4F 図工室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市立住まい情報センター天井改修 その他工事 大阪市北区天神橋6丁目4-20	9F 展示室	0.024	0.010	0.007	0.004	0.002未満	0.002未満	
(仮称)生野中学校区小中一貫校 整備工事-2 大阪市生野区生野西3丁目28-2	1F 保健室	0.015	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 調理室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室	0.029	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.022	0.028	0.007	0.010	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.012	0.034	0.008	0.011	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室	0.018	0.030	0.008	0.011	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(5)	0.024	0.033	0.012	0.016	0.002未満	0.002未満	
	1F 木工室	0.008未満	0.008	0.010	0.014	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室B	0.046	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 図書室	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F いきいき教室・控え室	0.008未満	0.030	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 会議室	0.008未満	0.020	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.008未満	0.063	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.009	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 更衣室1	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
1F 更衣室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) (仮称)生野中学校区小中一貫校 整備工事-2 大阪市生野区生野西3丁目28-2	1F 普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.008未満	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援教室	0.008未満	0.003	0.019	0.027	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室①	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室②	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	30棟 1F 特別支援教室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23棟 3F 多目的室	0.020	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
22棟 3F カウンセリング室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
春日出小学校第2期増築その他工事 大阪市此花区春日出中1丁目13-23	3F 普通教室	0.008	0.012	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.029	0.027	0.016	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.010	0.031	0.019	0.011	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.009	0.044	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.008	0.037	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室	0.008	0.064	0.008	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 会議室	0.008未満	0.053	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
1F 特別支援教室(1)	0.008未満	0.065	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
(仮称)田島中学校区小中一貫校 整備工事 大阪市生野区田島5丁目32-7	4棟 2F 普通教室(8-1)	0.013	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟 2F 普通教室(8-2)	0.012	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟 2F 特別支援教室4	0.014	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟 2F 特別支援教室5	0.015	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	25棟 2F 普通教室(9-1)	0.031	0.016	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	25棟 2F 普通教室(9-2)	0.029	0.021	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	8棟 3F 普通教室(6-1)	0.023	0.026	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	8棟 3F 普通教室(6-2)	0.027	0.026	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	8棟 3F 普通教室(5-1)	0.025	0.027	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	8棟 3F 普通教室(5-2)	0.025	0.025	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4棟 1F 普通教室(2-1)	0.017	0.032	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4棟 1F 普通教室(2-2)	0.020	0.018	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	8棟 2F 普通教室(7-2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8棟 2F 普通教室(7-1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23棟 2F 美術室	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	13棟 1F 生活科室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13棟 1F 教材室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13棟 2F 調理被服室	0.008未満	0.008	0.016	0.007	0.002未満	0.002未満	
	新棟 2F 事務管理室	0.011	0.012	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
	新棟 2F 校長室	0.010	0.012	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満	
新棟 2F 職員室	0.011	0.012	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満		
新棟 3F 特別支援教室8	0.011	0.014	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満		
新棟 4F 相談室	0.008	0.018	0.008	0.011	0.002未満	0.002未満		
新棟 4F 理科室・理科準備室	0.008	0.027	0.008	0.009	0.002未満	0.002未満		

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
(続き) (仮称)田島中学校区小中一貫校 整備工事 大阪市生野区田島5丁目32-7	新棟 4F 特別支援教室9	0.012	0.019	0.014	0.016	0.002未満	0.002未満	
	新棟 2F 特別支援教室7	0.014	0.017	0.013	0.012	0.002未満	0.002未満	
	新棟 1F 給食調理室	0.013	0.018	0.009	0.012	0.002未満	0.002未満	
	新棟 1F 給食更衣室	0.014	0.019	0.010	0.013	0.002未満	0.002未満	
	新棟 4F 図書室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟 3F 図工室(小)	0.013	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟 1F 家庭科室(小)	0.009	0.046	0.002未満	0.002	0.003	0.002未満	
	25棟 3F 音楽室(中)	0.008	0.023	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
	23棟 1F 保健室(小)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8棟 1F 特別支援教室2	0.011	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8棟 1F 特別支援教室3	0.015	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8棟 1F 多目的室(小)	0.014	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	もと生野小学校階段室出入口その他 改修工事 大阪市生野区舍利寺3丁目1-3	4F 図工室	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4F なかよし学級		0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
4F 普通教室		0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
3F 多目的室		0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
3F 郷土資料室		0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
3F 普通教室		0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
3F 用具室		0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
3F 音楽室		0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F 図書室		0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F 会議室		0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F なかよし学級		0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F フリールーム		0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F 家庭科室		0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F いきいき活動室		0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F ふれあいルーム		0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F なかよし プレールーム		0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F なかよし学級		0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 保健室		0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 理科室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
天王寺動物園ペンギン・アシカ舎 建設工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-1、52、54-2、 55-2、115-1	隔離棟 管理室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	隔離棟 孵卵室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	隔離棟 モニター室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	隔離棟 隔離室1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	隔離棟 隔離室2	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	隔離棟 廊下5	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	展示棟 展示室3	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	展示棟 展示室2	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	展示棟 展示室1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
展示棟 階段A1	0.008未満	0.007	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満		
豊崎小学校増築その他工事 大阪市北区豊崎4丁目5-9	6F 図工室	0.011	0.005	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	6F 図工準備室	0.010	0.005	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	5F 理科室	0.018	0.003	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	5F 理科準備室	0.010	0.003	0.007	0.013	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室	0.009	0.003	0.006	0.011	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年1組	0.008	0.003	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	3F 6年1組	0.008	0.003未満	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.008未満	0.005	0.010	0.017	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.008	0.015	0.029	0.002未満	0.002未満	
	1F 会議室・相談室	0.008未満	0.003	0.009	0.017	0.002未満	0.002未満	
	2F 生涯学習ルーム	0.008未満	0.003未満	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.008未満	0.004	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
(仮称)新普通科系高等学校整備工事 大阪市北区松ヶ枝町1-38	5F 多目的室	0.008未満	0.008	0.008	0.012	0.002未満	0.002未満	
	5F 多目的準備室	0.008未満	0.008	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満	
	4F 大演習室(1)	0.008未満	0.006	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F 大演習室(2)	0.008未満	0.006	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 大演習室(3)	0.008未満	0.006	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 大演習室(4)	0.008未満	0.005	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F 第2情報処理室	0.008未満	0.006	0.008	0.011	0.002未満	0.002未満	
	4F 第2情報処理準備室	0.008未満	0.007	0.008	0.013	0.002未満	0.002未満	
	4F 第1情報処理準備室	0.008未満	0.009	0.014	0.019	0.002未満	0.002未満	
	4F 第1情報処理室	0.008未満	0.007	0.021	0.025	0.002未満	0.002未満	
	3F LL教室	0.008未満	0.006	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F LL準備室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F グローバル教室	0.008未満	0.005	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 社会科準備室	0.008未満	0.006	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	3F 小演習室(1)~(6)	0.008未満	0.006	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書準備室	0.008未満	0.009	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.008未満	0.033	0.009	0.011	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.008未満	0.006	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
2F 放送室	0.008未満	0.026	0.014	0.023	0.002未満	0.002未満		
2F スタジオ	0.008未満	0.030	0.016	0.025	0.002未満	0.002未満		

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) (仮称)新普通科系高等学校整備工事 大阪市北区松ヶ枝町1-38	2F 事務室	0.008未満	0.011	0.010	0.013	0.002未満	0.002未満	
	2F 印刷室	0.008未満	0.006	0.012	0.015	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.006	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 会議室(小)	0.008未満	0.005	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 国語準備室	0.008未満	0.005	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 準備室	0.008未満	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F サテライト教室	0.008未満	0.005	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.008未満	0.005	0.009	0.010	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活指導室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 保健室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟 3F 普通教室	0.008未満	0.003未満	0.013	0.018	0.002未満	0.002未満	
	北棟 2F 普通教室(東)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟 2F 普通教室(西)	0.008未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟 3F 第2職員室	0.008未満	0.023	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟 3F 化学実験室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
北棟 2F 普通教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
水都国際中学校・高等学校西学舎 建設その他工事 大阪市住之江区南港中3-7-13	1F 普通教室1-4	0.011	0.011	0.002未満	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F レクチャーシアター	0.013	0.006	0.006	0.008	0.002未満	0.002未満	
	1F 中学校生徒会室	0.011	0.004	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室	0.008	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 応接室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 1B教員室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 1Bコーディネーター室	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F カウンセリング室A	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 休憩室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食調理室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 剣道場	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 柔道場	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 会議室1	0.008未満	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 講師室2	0.010	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 講師室1	0.009	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2f 体育教官室	0.012	0.003未満	0.010	0.022	0.002未満	0.002未満	
	2F アリーナ	0.008	0.003未満	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
2F 控室2	0.009	0.003	0.011	0.015	0.002未満	0.002未満		
2F グループ学習 スペース2-1	0.009	0.005	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満		
2F 普通教室2-3	0.010	0.007	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満		
2F ブックギャラリー2	0.019	0.016	0.005	0.009	0.002未満	0.002未満		

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 水都国際中学校・高等学校西学舎 建設その他工事 大阪市住之江区南港中3-7-13	2F 控室1	0.009	0.025	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 第1多目的室	0.020	0.024	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F グローバルスタジオ	0.016	0.037	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-3	0.011	0.023	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F グループ学習 スペース3-1	0.009	0.009	0.006	0.012	0.002未満	0.002未満	
	3F 食堂	0.012	0.003	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	3F 会議室2	0.008	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 調理実習室	0.015	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F グループ学習 スペース4-1	0.011	0.027	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室4-3	0.011	0.027	0.003	0.008	0.002未満	0.002未満	
	4F モニタリングセンター	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 被服実習室	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F カウンセリング室B	0.011	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 第1音楽室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 高等学校生徒会室	0.010	0.003未満	0.002	0.005	0.002未満	0.002未満	
1F グループ学習 スペース1-1	0.008未満	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満		
北消防署南森町出張所新築工事 大阪市北区南森町1丁目46-4、46-5	1F 受付通信室	0.008未満	0.050	0.030	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 救急消毒室	0.008未満	0.020	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 休養室	0.008未満	0.020	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 食堂	0.008未満	0.030	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 事務室 北	0.008未満	0.030	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 事務室 南	0.008未満	0.030	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 女性待機室	0.008未満	0.030	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 救急待機室(1)北	0.008未満	0.030	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 救急待機室(1)南	0.008未満	0.020	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 救急待機室(2)北	0.008未満	0.030	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 救急待機室(2)南	0.008未満	0.030	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 消火待機室 北	0.008未満	0.030	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 消火待機室 南	0.008未満	0.030	0.010	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 待機室 北	0.008未満	0.020	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
4F 待機室 南	0.008未満	0.020	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満		
伝法幼稚園建設その他工事 大阪市此花区伝法4丁目4-35	1F 園長室	0.020	0.018	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.020	0.012	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.023	0.012	0.003	0.002	0.004	0.002未満	
	1F 保育室1(活動室)	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 会議室(PTA)	0.008	0.029	0.018	0.030	0.003	0.002未満	
	1F 遊戯室	0.010	0.049	0.009	0.012	0.002未満	0.002未満	
	2F 保健室4(絵本室)	0.016	0.003未満	0.002未満	0.004	0.010	0.002未満	

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
西島小学校第2期増築その他工事 大阪市此花区西島2丁目5番12号	3F 生活科室	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 控室	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 相談室	0.026	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(1-1)	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 特別支援教室3	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。