

修繕仕様書（参考例）

施設名：〇〇屋内プール

施設所在地：大阪市〇〇区△△

電話番号 06-〇〇〇〇-〇〇〇〇

概要：地下2階機械室の温水ポンプ2台の更新を行う。

温水ポンプ機器表

名称	仕様・付属品	既設品
温水ポンプ (PH-3)	型式：片吸込渦巻形 能力：80φ×65φ×800L/min×37m ×11kw 電源：3相200V 付属品：スプリング防振架台	メーカー：(株)〇〇 型番：△△-□80×65×× 参考寸法：525×1,080×600H 参考重量：278kg

対象部材

名称	適用	数量	単位	備考
温水ポンプ	機器表参照	2	台	
温水配管	配管用炭素鋼鋼管 125A	6	m	保温施工
バタフライ弁	SUS製 JIS-5K 125A	4	個	
防振継手	SUS製 125A	4	本	
逆止弁	SUS製 JIS-10K 125A	2	個	
圧力計	100φ	2	個	
温度計	100φ	2	個	

その他

- ・石綿含有建材については、関係法令に基づき適切に処理処分すること。
- ・撤去した機器等は、廃棄物処理法に基づき適切に処分または、有価材として処分すること。
- ・施設の敷地内及び敷地周辺では、禁煙とする。
- ・施設運営中の場合、施設利用者の安全を第一として作業を実施すること。
- ・作業に要する電気・水道等は、（別途手配とする・無償提供とする。）
- ・〇〇〇〇〇（必要な事項を追加する。）

現況写真

地下2階機械室	温水ポンプ
	
配管状況 (1)	配管状況 (2)
	

既設図面（本市より提供）

