4. 電気使用実績

〇料金は消費税込み

〇契約種別： 高圧電力AS（関西電力）で換算

令和3年度	施設全体 使用電力量 （kWh）	契約電力 （kW）	デマンド実績 （kW）	力率 （%）	電気料金 （参考） （円）	施設全体電気料金 （高圧電力AS再計算） （円）
4月	42,768	243	145	90	720,730	1,285,235
5月	46,853	243	178	93	768,323	1,346,293
6月	54,337	243	196	98	849,271	1,460,693
7月	60,366	243	225	98	965,556	1,644,486
8月	64,921	239	229	98	1,039,822	1,727,707
9月	58,313	229	222	98	965,239	1,578,064
10月	53,977	229	182	97	887,820	1,433,162
11月	41,853	229	165	93	754,667	1,225,707
12月	45,505	229	211	97	841,630	1,274,736
1月	49,958	229	214	97	939,921	1,358,007
2月	48,074	229	210	98	943,021	1,317,961
3月	51,290	229	180	97	1,007,295	1,382,916
年合計	618,215				10,683,295	17,034,967

令和4年度	施設全体 使用電力量 （kWh）	契約電力 （kW）	デマンド実績 （kW）	力率 （%）	電気料金 （参考） （円）	施設全体電気料金 （高圧電力AS再計算） （円）
4月	42,115	229	138	90	903,158	1,245,054
5月	46,725	229	211	92	974,674	1,321,629
6月	57,007	229	210	98	1,155,589	1,485,008
7月	66,553	229	214	99	1,403,713	1,737,035
8月	65,033	222	221	98	1,449,876	1,698,830
9月	59,883	221	203	98	1,428,926	1,594,634
10月	44,161	221	172	94	1,144,879	1,248,741
11月	38,101	221	134	89	1,086,477	1,158,657
12月	44,730	221	184	97	1,670,940	1,245,439
1月	45,055	221	171	97	1,544,069	1,251,516
2月	40,843	221	176	98	1,477,087	1,168,104
3月	42,084	221	147	95	1,345,343	1,205,254
年合計	592,290				15,584,731	16,359,900

令和6年度	施設全体 使用電力量 （kWh）	契約電力 （kW）	デマンド実績 （kW）	力率 （%）	電気料金 （参考） （円）	施設全体電気料金 （高圧電力AS再計算） （円）
4月	40,065	212	136	91	967,178	1,168,297
5月	44,288	212	120	93	1,078,769	1,238,351
6月	55,743	212	144	98	1,222,587	1,430,268
7月	72,296	238	238	98	1,653,720	1,872,471
8月	76,599	258	258	98	1,878,225	1,994,593
9月	62,603	261	261	97	1,586,385	1,727,372
10月	60,647	261	230	99	1,507,081	1,606,134
11月	38,846	261	195	92	1,042,354	1,236,877
12月	42,943	261	58	97	968,169	1,286,047
1月	43,244	261	174	97	1,084,519	1,291,675
2月	40,894	261	167	97	1,085,052	1,247,730
3月	42,909	261	147	96	1,040,673	1,290,900
年合計	621,077				15,114,712	17,390,714

	施設全体 使用電力量 （kWh）	電気料金（参考） （円）	施設全体電気料金 （高圧電力AS換算） （円）
3ヶ年平均	610,527	13,794,246	16,928,527

応募時ベースライン

（経緯）

本来令和5年度～令和7年度の3年間の平均を取るべきであるが、熱源機器の部材（サーミスタ不良）の不具合により令和5年度及び令和7年度に氷蓄熱ユニットが夏場に運転していなかったため、この2年間は電気使用量が検討資料としてふさわしくない為、過去に遡って令和3年度、4年度のデータを採用することになった。