

令和8年6月9日公告
区庁舎設備維持費 区役所外1施設外構タイル等修繕業務委託
に係る質問および回答

(令和8年6月16日掲載)

質問番号	質問	回答
1	鶴見区役所スロープタイル貼り替え箇所において20㎡と記載していますが、点字ブロックも含まれる面積という認識で問題ないですか。	その認識で問題ありませんが、点字ブロック及びタイルの色は、貼り替え前の既設品と同系色としてください。